

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen				
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)					
01.04.2023	48	48	31,3	193,7	0,6	2,0	0,1	0,0	0,00	10,2	143,6						
02.04.2023	48	48	28,1	195,3	0,4	2,0	0,0	0,0	0,00	10,2	140,5						
03.04.2023	48	41	40,2	186,5	0,6	2,1	0,2	0,0	0,00	11,8	132,4						
04.04.2023	48	42	47,8	191,3	0,6	1,8	0,6	0,0	0,00	11,3	132,0						
05.04.2023	48	48	24,5	197,3	0,3	1,7	1,2	0,0	0,00	9,9	133,6						
06.04.2023	48	47	28,6	186,0	0,6	1,4	2,0	0,0	0,01	10,4	134,5						
07.04.2023	48	48	46,2	190,6	0,7	1,8	3,4	0,0	0,01	10,1	132,9						
08.04.2023	48	48	47,8	191,8	0,6	1,7	6,0	0,0	0,00	10,3	134,2						
09.04.2023	48	48	47,0	191,2	0,6	1,6	5,9	0,1	0,01	10,3	134,0						
10.04.2023	48	46	46,6	189,4	0,6	1,4	5,6	0,0	0,01	10,3	137,1						
11.04.2023	48	48	42,1	198,1	0,6	2,1	2,7	0,0	0,00	10,2	133,7						
12.04.2023	48	48	44,9	183,0	0,5	2,6	1,5	0,5	0,00	10,0	138,0						
13.04.2023	48	48	45,7	190,9	0,8	2,2	1,5	0,9	0,00	9,8	134,9						
14.04.2023	48	41	33,8	197,2	0,7	1,7	16,3	1,0	0,00	9,9	136,5						
15.04.2023	48	42	12,6	197,0	0,3	2,0	27,3	1,0	0,00	9,8	138,5						
16.04.2023	48	47	24,4	191,6	0,3	2,1	22,5	0,9	0,01	9,8	133,6						
17.04.2023	48	45	50,5	193,5	0,7	2,6	9,4	0,9	0,00	10,0	138,5						
18.04.2023	48	48	34,4	194,9	0,3	2,0	11,9	0,8	0,00	10,0	134,5						
19.04.2023	48	47	47,9	193,4	0,7	1,6	4,2	0,9	0,00	10,0	135,0						
20.04.2023	48	47	46,8	196,5	0,7	1,5	5,1	0,9	0,01	10,1	136,9						
21.04.2023	48	47	46,1	183,8	0,6	1,4	7,2	1,0	0,00	10,5	137,6						
22.04.2023	48	48	46,8	187,9	0,7	1,7	1,9	0,9	0,00	10,3	139,1						
23.04.2023	48	46	36,8	190,3	0,5	1,5	8,3	1,0	0,00	10,3	136,5						
24.04.2023	48	48	32,2	188,2	0,5	1,3	1,5	0,8	0,00	11,2	135,0						
25.04.2023	47	39	23,3	198,6	0,4	1,6	0,3	0,8	0,00	12,3	116,5						
26.04.2023	48	48	1,4	193,0	0,5	1,1	2,1	0,8	0,00	11,1	122,7						
27.04.2023	48	48	3,4	194,6	0,3	1,2	3,8	0,8	0,01	11,0	127,3						
28.04.2023	48	48	1,3	196,5	0,2	1,1	2,1	0,7	0,00	11,1	123,9						
29.04.2023	48	48	9,3	194,7	0,1	0,9	0,7	0,6	0,00	11,1	127,6						
30.04.2023	48	48	8,7	196,3	0,1	0,8	1,1	0,7	0,00	11,2	127,4						
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,						
Monatsmittelwert / Summe			34,4	193,8	0,5	1,7	5,4	0,8	0,0	10,5	133,6						
Verfügbarkeit(%) gültige HMW	98,5%	1418	98,6%	1419	100,0%	1439	98,4%	1416	99,9%	1437	98,6%	1419	98,6%	1419	98,6%	Summe der Betriebszeiten	
TMW max. (Messbereich) +MU %	50,5 am 17.04.2023 (-3,3 - 472) +3,55%	198,6 am 25.04.2023 (7 - 927) +5%	0,8 am 13.04.2023 (0 - 20,6) +3%	2,6 am 12.04.2023 (0 - 15) +30%	27,3 am 15.04.2023 (-0,4 - 234,8) +5%	1 am 21.04.2023 (0 - 300) +3%	0 am 06.04.2023 (0 - 5) +5%									Anlagenbetrieb in h	719,5
															davon stationär in h	696,5	
															Stillstand in h	0,5	