

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen	
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm ³ TMW	Stickoxid (als NO ₂) in mg/Nm ³ TMW	Staub in mg/Nm ³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm ³ TMW	Quecksilber in µg/Nm ³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm ³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm ³ TMW	O ₂ in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.08.2023	48	48	0,0	194,3	0,3	2,6	3,6	0,0	0,01	12,2	115,7		
02.08.2023	48	44	0,7	191,4	0,9	2,5	1,7	0,0	0,01	12,2	117,6		
03.08.2023	48	38	3,3	194,0	1,2	2,3	2,7	0,0	0,01	12,3	122,6		
04.08.2023	48	46	0,0	192,2	0,3	2,0	5,3	0,0	0,02	12,2	113,2		
05.08.2023	41	31	0,2	165,6	0,2	1,1	0,8	0,0	0,02	12,1	108,5		
06.08.2023	48	48	0,0	192,8	1,0	1,8	3,5	0,0	0,03	12,1	113,9		
07.08.2023	48	47	0,1	189,2	0,7	2,5	2,5	0,0	0,03	12,2	113,9		
08.08.2023	48	45	0,2	195,5	0,7	2,8	4,6	0,0	0,03	12,3	113,3		
09.08.2023	48	48	0,2	195,3	1,2	2,1	2,8	0,0	0,05	12,0	115,3		
10.08.2023	48	48	0,4	190,2	1,1	1,1	1,6	0,0	0,03	11,6	115,8		
11.08.2023	48	48	0,3	185,9	0,9	0,9	0,2	0,2	0,02	12,0	115,1		
12.08.2023	48	48	0,0	190,5	0,8	1,0	1,0	0,4	0,04	12,1	117,2		
13.08.2023	48	48	0,1	190,7	0,5	1,1	2,8	0,3	0,00	12,1	115,9		
14.08.2023	48	48	0,1	194,8	0,4	1,0	3,6	0,3	0,03	12,0	115,5		
15.08.2023	48	47	7,3	189,9	0,4	1,2	1,1	0,2	0,02	12,3	115,9		
16.08.2023	48	48	16,1	197,7	0,3	1,2	0,1	0,2	0,01	12,1	114,8		
17.08.2023	48	48	0,0	198,2	0,2	1,6	1,3	0,2	0,03	12,1	114,6		
18.08.2023	48	48	0,5	196,8	0,4	1,6	3,4	0,2	0,01	12,1	115,2		
19.08.2023	48	47	7,2	195,3	0,5	1,2	4,4	0,2	0,01	12,1	116,5		
20.08.2023	48	48	17,7	188,0	0,6	1,0	1,7	0,0	0,03	12,4	116,8		
21.08.2023	48	48	7,5	194,5	0,4	1,1	1,3	0,3	0,01	12,1	116,0		
22.08.2023	48	48	7,0	195,4	0,2	1,1	3,4	0,3	0,03	12,0	115,6		
23.08.2023	48	48	11,0	180,6	0,2	1,3	4,4	0,5	0,04	12,1	116,0		
24.08.2023	48	48	23,7	195,6	0,3	0,9	5,8	0,2	0,03	12,3	116,5		
25.08.2023	48	48	14,7	198,5	0,5	1,1	6,3	0,3	0,02	12,1	116,2		
26.08.2023	48	44	45,6	197,5	0,4	1,3	2,0	0,4	0,07	12,2	117,1		
27.08.2023	48	46	21,6	198,4	0,3	1,5	2,7	0,5	0,10	12,3	117,9		
28.08.2023	48	48	10,7	198,0	0,3	1,4	2,0	0,0	0,11	12,2	114,6		
29.08.2023	48	42	14,2	195,4	0,2	1,2	6,0	0,0	0,12	12,3	118,0		
30.08.2023	47	42	0,2	179,4	0,4	1,0	4,3	0,0	0,10	13,0	108,1		
31.08.2023	48	48	0,0	178,9	0,5	1,3	9,3	0,0	0,07	12,2	113,3		
Monatsmittelwert / Summe			7,2	194,3	0,6	1,5	3,7	0,5	0,0	12,2	115,4		
Verfügbarkeit(%)	98,0%	98,1%	99,9%	98,0%	99,8%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%		Summe der Betriebszeiten	
gültige HMW	1450	1452	1479	1450	1477	1450	1450	1451	1451	kontrolliert:		Anlagenbetrieb in h	740,0
TMW max.	45,6 am 26.08.2023	198,5 am 25.08.2023	1,2 am 09.08.2023	2,8 am 08.08.2023	9,3 am 31.08.2023	0,5 am 27.08.2023	0,1 am 29.08.2023	0,1 am 29.08.2023	0,1 am 29.08.2023	Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:		davon stationär in h	715,5
(Messbereich) +MU %	(-3,3 - 472) +3,55%	(7 - 927) +5%	(0 - 20,6) +3%	(0 - 15) +30%	(-0,4 - 234,8) +5%	(0 - 300) +3%	(0 - 5) +40%	(0 - 5) +40%	(0 - 5) +40%			Stillstand in h	4,0