

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen	
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)		
01.09.2023	48	43	2,4	185,4	0,7	1,9	8,1	0,0	0,11	12,2	117,9			
02.09.2023	48	48	0,7	185,1	0,4	2,3	14,9	0,1	0,10	11,9	115,8			
03.09.2023	48	48	12,3	186,0	0,4	1,8	4,6	0,0	0,10	11,9	115,4			
04.09.2023	48	48	9,9	195,9	0,7	1,7	5,6	0,0	0,08	12,1	116,1			
05.09.2023	48	48	4,3	195,9	0,6	1,8	7,2	0,0	0,06	12,0	114,9			
06.09.2023	48	48	0,2	195,9	0,5	1,6	5,5	0,0	0,04	12,1	116,3			
07.09.2023	48	48	0,0	193,6	1,0	1,4	8,0	0,0	0,01	11,9	114,7			
08.09.2023	48	48	3,9	195,1	0,5	1,7	4,2	0,0	0,02	11,9	115,0			
09.09.2023	48	48	5,0	190,1	0,5	2,2	9,6	0,0	0,03	12,0	115,9			
10.09.2023	48	48	1,9	195,5	0,4	1,8	3,9	0,1	0,01	11,9	109,2			
11.09.2023	48	45	3,8	198,8	1,2	1,7	12,7	0,0	0,02	12,0	116,2			
12.09.2023	48	44	0,8	198,8	0,7	1,5	7,8	0,7	0,00	12,2	113,0			
13.09.2023	48	48	0,0	198,5	0,3	1,8	6,9	0,1	0,00	12,3	111,6			
14.09.2023	48	48	0,0	197,7	2,0	1,8	6,7	1,9	0,01	12,3	115,6			
15.09.2023	48	48	0,0	185,2	1,1	1,2	8,1	0,1	0,00	12,2	114,2			
16.09.2023	48	48	0,0	199,2	0,3	1,2	9,8	0,0	0,00	12,3	114,0			
17.09.2023	48	48	0,0	196,9	0,2	2,0	2,0	0,0	0,01	12,3	114,0			
18.09.2023	34	34	0,4	139,4	0,1	1,9	1,7	0,0	0,01	12,3	113,7			
19.09.2023	10	0	,	,	,	,	,	,	,	18,9	50,7			
20.09.2023	48	23	0,6	198,5	0,2	2,1	11,2	0,2	0,01	14,1	94,8			
21.09.2023	48	38	12,3	195,3	0,7	2,0	25,5	0,0	0,00	12,3	119,2			
22.09.2023	48	42	5,7	195,1	0,8	1,3	38,8	0,0	0,00	12,3	119,2			
23.09.2023	48	46	10,0	196,3	0,8	0,8	26,7	0,0	0,02	12,8	115,3			
24.09.2023	48	48	0,0	188,1	0,6	1,1	30,2	0,0	0,01	12,7	113,4			
25.09.2023	48	46	2,0	177,9	0,6	1,1	21,8	0,0	0,00	12,4	116,0			
26.09.2023	48	48	1,9	191,8	0,6	0,9	11,0	0,0	0,00	12,6	114,5			
27.09.2023	48	36	0,5	190,1	0,6	0,9	9,8	0,1	0,00	13,6	110,6			
28.09.2023	48	47	3,5	195,1	0,9	0,7	18,2	0,0	0,01	13,6	111,3			
29.09.2023	23	19	4,3	91,9	0,4	0,4	9,5	0,0	0,00	13,7	117,3			
30.09.2023	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,	,			
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,			
Monatsmittelwert / Summe			4,3	193,8	0,7	1,6	12,6	0,7	0,0	12,4	113,6			
Verfügbarkeit(%) gültige HMW	99,6%	99,6%	99,9%	99,3%	99,9%	99,4%	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%		Summe der Betriebszeiten		
TMW max.	1310	1310	1314	1306	1314	1307	1310					Anlagenbetrieb in h	657,5	
(Messbereich) +MU %	12,3 am 03.09.2023 (-3,3 - 472) +3,55%	199,2 am 16.09.2023 (7 - 927) +5%	2 am 14.09.2023 (0 - 20,6) +3%	2,2 am 02.09.2023 (0 - 15) +30%	38,8 am 22.09.2023 (-0,4 - 234,8) +5%	1,9 am 14.09.2023 (0 - 300) +3%	0,1 am 01.09.2023 (0 - 5) +40%					davon stationär in h	615,5	
												Stillstand in h	62,5	