

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen	
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.11.2023	48	48	0,0	196,9	1,0	1,6	8,4	0,0	0,03	12,6	115,1		
02.11.2023	48	47	3,7	199,3	0,8	1,7	16,6	0,2	0,02	12,3	115,3		
03.11.2023	48	43	8,6	192,7	0,2	1,5	19,7	0,0	0,01	12,5	113,3		
04.11.2023	48	48	3,1	191,2	0,6	1,5	21,9	0,0	0,01	12,4	113,5		
05.11.2023	48	36	29,0	193,5	0,6	1,6	25,1	0,0	0,01	12,4	117,6		
06.11.2023	48	42	6,5	199,1	0,8	1,8	11,8	0,1	0,00	12,6	118,0		
07.11.2023	48	37	16,8	199,1	0,8	1,8	20,0	0,1	0,00	12,2	117,8		
08.11.2023	48	41	10,9	193,7	0,6	2,7	10,5	0,1	0,00	12,3	117,8		
09.11.2023	48	48	9,5	198,9	0,6	2,5	6,6	1,4	0,02	12,1	117,9		
10.11.2023	48	47	4,8	202,4	0,7	2,4	5,6	0,3	0,00	12,0	116,3		
11.11.2023	48	44	1,1	200,2	1,0	2,5	4,7	0,1	0,00	12,3	115,8		
12.11.2023	48	41	4,0	198,4	0,5	2,7	4,0	0,0	0,02	12,5	119,6		
13.11.2023	48	42	0,4	198,6	2,0	2,4	9,5	0,0	0,00	12,6	116,3		
14.11.2023	37	22	0,1	147,4	1,9	1,2	4,9	0,1	0,01	14,4	99,5		
15.11.2023	48	47	0,0	207,2	2,8	1,5	7,4	0,1	0,00	12,1	115,6		
16.11.2023	48	46	0,1	198,6	1,8	1,5	7,2	0,1	0,00	12,5	114,7		
17.11.2023	43	34	0,9	178,5	0,5	1,2	10,4	0,4	0,00	13,2	109,1		
18.11.2023	48	48	1,3	201,1	1,0	1,5	16,5	0,3	0,00	11,9	113,2		
19.11.2023	48	48	0,0	196,4	1,6	1,4	24,0	0,0	0,00	12,2	111,8		
20.11.2023	48	47	0,0	193,6	1,1	1,7	15,7	0,0	0,00	12,3	111,9		
21.11.2023	48	42	1,3	196,7	2,2	1,8	21,5	0,3	0,01	12,3	114,3		
22.11.2023	48	47	0,6	191,0	1,7	1,9	26,0	0,0	0,01	12,5	110,8		
23.11.2023	48	47	0,7	193,7	0,9	2,0	31,0	0,0	0,00	12,5	113,0		
24.11.2023	48	48	0,9	202,0	0,6	2,0	19,6	0,1	0,00	12,5	109,2		
25.11.2023	48	48	0,0	199,9	1,1	1,9	14,8	0,0	0,01	12,2	109,1		
26.11.2023	48	38	5,6	188,8	1,4	2,3	16,8	0,0	0,00	12,4	117,9		
27.11.2023	48	41	5,5	197,7	1,0	2,7	2,5	0,0	0,01	12,5	117,1		
28.11.2023	48	30	15,8	197,6	1,2	2,4	7,4	0,1	0,00	13,5	109,9		
29.11.2023	48	44	8,1	192,8	0,9	2,8	16,6	0,0	0,00	12,0	114,9		
30.11.2023	48	48	1,3	199,8	0,9	2,7	23,4	0,0	0,00	11,9	113,2		
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,		
Monatsmittelwert / Summe			5,4	198,7	1,1	2,0	14,9	0,5	0,0	12,4	114,1		
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %	99,9% 1423 29 am 05.11.2023 (-3,3 - 472) +3,55%	99,9% 1423 207,2 am 15.11.2023 (7 - 927) +5%	100,0% 1424 2,8 am 15.11.2023 (0 - 28,3) +8%	99,7% 1420 2,8 am 29.11.2023 (0 - 15) +30%	99,9% 1423 31 am 23.11.2023 (-0,4 - 272,3) +5%	99,9% 1422 1,4 am 09.11.2023 (0 - 300) +3%	99,9% 1423 0 am 01.11.2023 (0 - 5) +40%	99,9%	kontrolliert: Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:	Summe der Betriebszeiten Anlagenbetrieb in h davon stationär in h Stillstand in h	712,0 644,5 8,0		