

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen	
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Staub in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Quecksilber in µg/Nm <sup>3</sup> TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm <sup>3</sup> TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.03.2024	48	37	1,2	197,0	1,5	1,3	27,9	1,5	0,00	13,5	106,9		
02.03.2024	48	39	1,9	192,1	1,7	1,6	28,1	1,2	0,00	13,2	106,9		
03.03.2024	48	48	0,0	199,7	2,4	1,2	27,3	1,2	0,00	12,1	114,3		
04.03.2024	48	46	0,0	195,9	2,7	1,1	26,1	0,9	0,00	12,2	114,4		
05.03.2024	48	47	0,0	198,3	1,8	1,5	16,6	0,9	0,00	11,9	115,3		
06.03.2024	48	46	0,0	199,6	0,9	1,9	26,7	1,1	0,00	12,0	114,6		
07.03.2024	48	47	0,0	193,4	1,4	1,7	21,2	1,1	0,00	12,0	114,9		
08.03.2024	48	48	0,0	194,2	2,5	1,2	12,0	1,4	0,00	12,0	113,3		
09.03.2024	48	48	0,0	190,1	1,7	1,1	14,1	1,1	0,00	12,1	114,8		
10.03.2024	48	45	0,4	196,8	1,2	1,1	25,0	1,2	0,00	12,5	116,3		
11.03.2024	48	45	8,2	193,1	1,0	1,4	9,9	1,1	0,00	12,3	115,1		
12.03.2024	48	46	26,6	192,3	0,6	1,5	2,0	0,9	0,00	12,1	114,7		
13.03.2024	48	48	19,9	195,8	0,7	1,4	5,2	1,0	0,00	12,0	114,3		
14.03.2024	48	46	13,5	195,7	1,9	1,6	10,7	0,9	0,00	12,2	117,4		
15.03.2024	48	26	13,4	197,0	1,3	1,3	6,9	1,0	0,00	14,6	99,0		
16.03.2024	48	48	1,1	199,1	1,8	1,3	9,6	1,2	0,00	11,5	113,3		
17.03.2024	48	48	6,4	201,6	3,6	1,2	16,9	1,0	0,00	11,1	117,7		
18.03.2024	48	47	12,7	198,1	2,0	1,2	8,5	1,2	0,00	11,9	116,0		
19.03.2024	48	39	5,4	194,7	1,8	1,6	20,6	1,1	0,00	11,7	120,5		
20.03.2024	48	44	2,3	196,9	0,8	1,6	7,0	1,0	0,00	12,0	116,6		
21.03.2024	48	47	2,7	201,8	1,3	1,7	2,9	1,1	0,00	11,9	115,5		
22.03.2024	48	48	0,7	198,8	0,8	1,8	6,3	1,1	0,00	11,8	115,6		
23.03.2024	48	45	2,5	199,9	1,0	2,2	8,2	1,4	0,00	11,7	114,7		
24.03.2024	48	47	1,4	199,2	0,7	2,3	5,4	1,5	0,00	11,7	115,1		
25.03.2024	48	48	0,0	197,2	1,0	1,9	4,6	1,0	0,00	11,8	111,5		
26.03.2024	48	48	0,0	196,3	1,3	1,2	6,9	1,0	0,00	11,8	106,7		
27.03.2024	48	48	0,2	190,8	1,9	1,2	14,8	1,3	0,00	11,5	113,8		
28.03.2024	48	47	0,0	192,0	1,5	1,4	13,9	1,0	0,00	11,7	112,9		
29.03.2024	48	48	0,0	197,8	1,7	1,7	21,6	1,4	0,00	11,2	114,6		
30.03.2024	48	48	0,0	191,8	2,2	1,7	21,5	1,2	0,00	11,2	115,9		
31.03.2024	46	46	0,1	193,0	1,8	1,6	11,6	1,4	0,00	11,3	117,0		
<b>Monatsmittelwert / Summe</b>			<b>3,8</b>	<b>197,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>14,3</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>113,8</b>		
Verfügbarkeit(%)			99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,0%	99,9%	99,9%	99,9%		Summe der Betriebszeiten	
gültige HMW			1484	1484	1484	1484	1471	1484	1484	kontrolliert:		Anlagenbetrieb in h	
TMW max.			26,6 am 12.03.2024	201,8 am 21.03.2024	3,6 am 17.03.2024	2,3 am 24.03.2024	28,1 am 02.03.2024	1,5 am 01.03.2024	0 am 01.03.2024	Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:		davon stationär in h	
(Messbereich) +MU %			(-3,3 - 472) +3,55%	(7 - 927) +5%	(0 - 28,3) +8%	(0 - 15) +30%	(-0,4 - 272,3) +5%	(0 - 300) +3%	(0 - 5) +40%			Stillstand in h	
												743,0	
												704,0	
												1,0	