

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen				
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)				
01.04.2024	48	48	0,7	192,7	1,3	2,3	10,5	1,4	0,00	11,7	116,5					
02.04.2024	48	48	13,9	194,3	1,3	1,8	11,8	1,4	0,00	12,0	116,9					
03.04.2024	48	48	2,8	192,7	1,7	2,1	18,3	1,3	0,00	12,2	115,2					
04.04.2024	48	45	1,1	193,8	0,8	2,7	6,5	1,1	0,00	11,8	115,8					
05.04.2024	48	47	2,1	197,0	0,8	3,0	5,5	1,9	0,00	11,1	118,2					
06.04.2024	48	48	4,6	195,1	2,1	2,2	1,3	1,2	0,00	11,4	117,7					
07.04.2024	48	47	0,9	198,0	1,4	2,2	5,5	1,1	0,00	11,2	117,3					
08.04.2024	48	47	0,1	189,7	1,6	1,7	17,1	1,0	0,00	10,8	116,5					
09.04.2024	48	48	2,8	199,1	1,3	1,9	1,4	1,1	0,00	11,3	116,3					
10.04.2024	48	48	0,0	197,5	2,5	1,9	10,2	1,1	0,00	11,3	114,2					
11.04.2024	48	48	0,3	197,8	0,9	1,4	3,5	1,2	0,00	11,5	115,3					
12.04.2024	48	48	1,8	199,3	2,5	1,4	5,0	1,5	0,00	11,4	118,3					
13.04.2024	48	34	24,2	199,9	2,3	1,4	12,6	1,3	0,00	13,1	115,4					
14.04.2024	48	31	36,3	197,6	2,9	2,1	13,9	1,2	0,00	13,3	112,3					
15.04.2024	48	48	37,1	197,4	0,9	1,2	14,9	1,0	0,00	11,0	115,0					
16.04.2024	48	48	20,9	199,6	0,2	2,1	27,4	1,7	0,00	11,0	116,4					
17.04.2024	46	4	26,4	131,7	0,1	1,1	6,7	1,6	0,00	18,7	78,0					
18.04.2024	47	25	30,3	191,9	0,3	2,1	7,0	1,9	0,00	14,2	107,7					
19.04.2024	48	45	36,9	194,2	0,3	1,7	8,5	1,7	0,00	11,3	119,3					
20.04.2024	48	46	29,6	198,6	0,6	1,3	6,7	1,3	0,00	11,5	117,9					
21.04.2024	48	48	0,1	197,8	1,0	1,1	28,7	1,2	0,00	11,6	114,1					
22.04.2024	48	48	0,0	197,0	0,8	1,5	15,3	1,2	0,00	11,4	113,2					
23.04.2024	48	37	6,1	191,5	0,5	2,3	5,9	1,6	0,00	13,2	107,2					
24.04.2024	48	46	2,4	198,9	0,7	1,8	19,8	1,4	0,00	11,4	116,5					
25.04.2024	48	47	0,1	203,9	1,0	2,3	20,3	2,0	0,00	11,4	117,1					
26.04.2024	48	47	0,9	198,4	0,7	2,2	27,7	1,9	0,00	11,7	115,2					
27.04.2024	48	47	2,1	200,9	1,2	2,4	26,0	2,2	0,00	11,9	118,4					
28.04.2024	48	42	2,4	202,3	1,0	2,2	26,3	2,2	0,00	11,9	119,6					
29.04.2024	48	48	3,2	191,3	2,5	2,2	13,4	2,6	0,00	11,7	117,3					
30.04.2024	48	48	0,0	195,6	2,3	2,2	23,3	1,0	0,00	11,5	114,7					
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,					
Monatsmittelwert / Summe			10,7	201,3	1,4	2,0	14,0	1,8	0,0	12,0	114,5					
Verfügbarkeit(%) gültige HMW	98,7%	1418	98,8%	1420	100,0%	1437	97,4%	1399	100,0%	1437	98,8%	1420	98,8%	98,8%	Summe der Betriebszeiten	
TMW max. (Messbereich) +MU %	37,1 am 15.04.2024 (-3,3 - 472) +3,55%	203,9 am 25.04.2024 (7 - 927) +5%	2,9 am 14.04.2024 (0 - 28,3) +8%	3 am 05.04.2024 (0 - 15) +30%	28,7 am 21.04.2024 (-0,4 - 272,3) +5%	2,6 am 29.04.2024 (0 - 300) +3%	0 am 01.04.2024 (0 - 5) +40%								Anlagenbetrieb in h	718,5
														Werkleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:	davon stationär in h	654,5
															Stillstand in h	1,5