

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen		
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Ammoniak in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.05.2024	48	48	0,0	198,2	2,1	2,3	14,6	1,4	0,00	27,4	11,4	116,5		
02.05.2024	34	13	0,0	88,4	0,8	1,2	5,5	0,6	0,00	14,2	15,6	90,1		
03.05.2024	44	30	10,8	184,6	0,3	2,2	10,6	1,4	0,00	25,7	13,9	98,6		
04.05.2024	48	48	41,6	200,4	0,5	2,0	6,0	1,3	0,00	27,1	11,7	124,1		
05.05.2024	48	47	27,2	196,4	1,6	1,7	12,0	1,4	0,00	24,7	11,5	122,9		
06.05.2024	48	47	4,2	196,7	1,7	2,4	14,3	1,1	0,00	23,5	11,7	122,9		
07.05.2024	47	36	4,4	192,3	1,1	2,1	23,6	1,0	0,00	25,1	12,8	122,6		
08.05.2024	48	47	22,1	199,2	1,8	1,6	24,3	1,2	0,00	27,7	11,6	126,8		
09.05.2024	48	48	12,2	197,3	0,9	1,4	20,6	1,1	0,00	26,8	11,7	130,0		
10.05.2024	48	45	25,6	197,9	0,8	1,4	15,1	1,1	0,00	29,3	11,7	131,7		
11.05.2024	48	47	6,8	199,5	0,3	2,3	26,3	1,2	0,00	28,7	11,3	125,7		
12.05.2024	48	46	17,9	199,7	0,3	2,1	22,8	1,2	0,00	28,0	11,4	129,9		
13.05.2024	48	47	13,9	197,5	0,5	2,3	17,2	1,3	0,00	24,1	11,7	127,5		
14.05.2024	48	48	16,4	199,7	0,4	2,7	22,5	1,2	0,00	21,6	11,5	126,1		
15.05.2024	48	47	1,8	198,7	0,3	2,7	26,8	1,2	0,00	26,4	10,9	123,5		
16.05.2024	48	48	12,7	199,3	0,3	2,0	21,6	1,3	0,00	29,2	11,3	127,9		
17.05.2024	48	48	20,7	199,3	0,4	1,6	19,2	1,1	0,00	28,1	11,3	128,7		
18.05.2024	48	48	3,8	198,1	0,5	1,8	20,5	1,2	0,00	28,7	11,1	123,4		
19.05.2024	48	48	4,5	196,1	0,5	2,1	18,7	1,1	0,00	28,7	11,1	122,5		
20.05.2024	48	47	15,0	197,5	0,6	2,3	14,7	1,3	0,00	28,7	11,2	125,4		
21.05.2024	48	48	6,9	195,7	0,6	2,2	23,6	1,5	0,00	27,9	11,4	127,3		
22.05.2024	48	48	0,3	196,8	1,1	2,7	22,7	1,2	0,00	24,4	11,5	127,2		
23.05.2024	48	48	1,9	199,1	0,8	2,6	23,8	1,3	0,00	28,1	11,3	124,7		
24.05.2024	48	48	28,3	197,7	0,8	1,9	17,2	1,5	0,00	29,2	11,3	124,3		
25.05.2024	48	48	13,6	198,0	0,6	2,1	19,3	1,2	0,00	26,7	11,4	123,5		
26.05.2024	48	48	1,4	198,1	0,6	2,2	21,2	1,5	0,00	28,1	11,5	122,5		
27.05.2024	48	48	0,0	189,9	0,6	2,1	13,3	1,2	0,00	24,7	11,4	121,3		
28.05.2024	48	47	23,1	198,2	0,9	2,2	14,8	1,2	0,00	23,9	11,5	123,7		
29.05.2024	48	44	8,3	198,6	0,8	2,4	15,9	1,6	0,00	27,6	12,0	123,4		
30.05.2024	48	35	6,4	198,7	0,4	2,4	11,5	1,2	0,00	27,6	13,5	112,1		
31.05.2024	48	47	3,7	199,2	0,6	2,2	15,6	1,1	0,00	20,2	11,6	122,7		
Monatsmittelwert / Summe			12,7	199,6	0,8	2,2	18,7	1,8	0,0	26,9	11,7	122,9		
Verfügbarkeit(%)	98,8%	99,1%	99,7%	98,6%	99,7%	99,0%	99,1%	98,8%	99,0%	98,8%	99,0%		Summe der Betriebszeiten	
gültige HMW	1452	1456	1465	1448	1465	1455	1456	1452					Anlagenbetrieb in h	734,5
TMW max.	41,6 am 04.05.2024	200,4 am 04.05.2024	2,1 am 01.05.2024	2,7 am 15.05.2024	26,8 am 15.05.2024	1,6 am 29.05.2024	0 am 01.05.2024	29,3 am 10.05.2024					davon stationär in h	696,0
(Messbereich) +MU %	(-3,3 - 472) +3,55%	(7 - 927) +5%	(0 - 28,3) +8%	(0 - 15) +30%	(-0,4 - 272,3) +5%	(0 - 300) +3%	(0 - 5) +40%	(0,2 - 72,6) +5%					Stillstand in h	9,5