

| Betriebszeiten in ½h | | | Luftschadstoffe | | | | | | | Hilfswerte | | Bemerkungen | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Datum | Betr. | Stat. | Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW | Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW | Staub in mg/Nm³ TMW | Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW | Quecksilber in µg/Nm³ TMW | org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW | Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW | Ammoniak in mg/Nm³ TMW | O2 in Vol% TMW | RG-Temp. in °C TMW | (Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert) |
| 01.08.2024 | 48 | 48 | 0,1 | 197,0 | 0,2 | 1,9 | 16,9 | 1,3 | 0,00 | 19,3 | 12,0 | 119,1 | |
| 02.08.2024 | 48 | 48 | 0,1 | 197,0 | 0,5 | 1,7 | 27,1 | 1,2 | 0,00 | 21,9 | 12,1 | 119,9 | |
| 03.08.2024 | 48 | 47 | 0,1 | 199,0 | 0,8 | 1,7 | 11,8 | 1,3 | 0,00 | 19,0 | 12,1 | 119,2 | |
| 04.08.2024 | 48 | 48 | 0,0 | 195,8 | 0,6 | 1,8 | 18,9 | 1,3 | 0,00 | 18,5 | 12,1 | 118,6 | |
| 05.08.2024 | 48 | 47 | 1,1 | 201,1 | 1,0 | 1,8 | 17,9 | 1,5 | 0,00 | 20,0 | 12,1 | 119,6 | |
| 06.08.2024 | 48 | 47 | 0,1 | 194,6 | 1,4 | 1,8 | 15,2 | 1,3 | 0,00 | 17,2 | 11,7 | 119,7 | |
| 07.08.2024 | 48 | 48 | 0,0 | 203,3 | 0,4 | 2,2 | 23,8 | 1,7 | 0,00 | 23,2 | 11,9 | 118,2 | |
| 08.08.2024 | 48 | 48 | 0,7 | 194,3 | 0,6 | 1,7 | 25,6 | 1,9 | 0,00 | 20,2 | 12,0 | 118,9 | |
| 09.08.2024 | 48 | 48 | 0,7 | 196,9 | 1,4 | 2,1 | 25,6 | 1,7 | 0,00 | 20,6 | 12,0 | 118,6 | |
| 10.08.2024 | 48 | 37 | 1,9 | 198,1 | 1,1 | 1,5 | 18,3 | 1,2 | 0,00 | 16,0 | 13,8 | 109,9 | |
| 11.08.2024 | 43 | 26 | 38,2 | 183,9 | 1,4 | 1,3 | 3,4 | 1,3 | 0,00 | 7,3 | 14,3 | 107,2 | |
| 12.08.2024 | 48 | 48 | 21,9 | 196,3 | 1,0 | 0,9 | 8,0 | 1,6 | 0,00 | 6,1 | 12,6 | 120,4 | |
| 13.08.2024 | 48 | 48 | 3,8 | 195,5 | 0,2 | 1,0 | 8,0 | 1,5 | 0,00 | 16,7 | 12,3 | 119,9 | |
| 14.08.2024 | 48 | 46 | 3,2 | 194,7 | 0,2 | 1,0 | 7,3 | 1,4 | 0,00 | 17,5 | 12,3 | 120,2 | |
| 15.08.2024 | 48 | 47 | 0,2 | 188,2 | 0,2 | 1,0 | 3,7 | 1,3 | 0,00 | 16,1 | 12,4 | 116,8 | |
| 16.08.2024 | 48 | 48 | 0,1 | 196,4 | 0,1 | 1,5 | 9,2 | 1,6 | 0,00 | 20,9 | 12,1 | 119,3 | |
| 17.08.2024 | 48 | 48 | 0,0 | 193,8 | 0,1 | 1,5 | 14,0 | 2,0 | 0,00 | 23,8 | 12,1 | 119,0 | |
| 18.08.2024 | 48 | 46 | 2,9 | 193,0 | 0,1 | 2,1 | 15,3 | 1,9 | 0,00 | 24,7 | 12,1 | 120,0 | |
| 19.08.2024 | 48 | 48 | 1,8 | 195,7 | 0,2 | 1,7 | 10,8 | 1,5 | 0,00 | 20,3 | 12,2 | 119,3 | |
| 20.08.2024 | 48 | 46 | 1,4 | 198,0 | 0,3 | 1,3 | 15,1 | 1,5 | 0,00 | 16,6 | 12,1 | 118,9 | |
| 21.08.2024 | 48 | 48 | 0,2 | 197,9 | 0,3 | 1,2 | 32,3 | 1,6 | 0,00 | 16,9 | 12,2 | 118,2 | |
| 22.08.2024 | 47 | 38 | 0,1 | 202,9 | 0,5 | 1,3 | 30,8 | 1,8 | 0,00 | 22,2 | 13,1 | 110,2 | |
| 23.08.2024 | 47 | 40 | 0,0 | 205,9 | 0,5 | 1,6 | 32,2 | 1,7 | 0,00 | 21,9 | 12,8 | 106,6 | |
| 24.08.2024 | 48 | 47 | 0,0 | 195,2 | 0,7 | 1,6 | 20,9 | 1,5 | 0,00 | 21,1 | 12,2 | 118,6 | |
| 25.08.2024 | 48 | 47 | 0,2 | 192,5 | 0,6 | 1,4 | 16,5 | 1,6 | 0,00 | 16,9 | 12,4 | 118,5 | |
| 26.08.2024 | 48 | 39 | 2,5 | 197,9 | 0,3 | 2,1 | 14,5 | 2,0 | 0,00 | 24,5 | 12,1 | 122,1 | |
| 27.08.2024 | 48 | 39 | 8,1 | 200,0 | 0,3 | 2,0 | 21,0 | 1,9 | 0,00 | 30,0 | 12,1 | 124,4 | |
| 28.08.2024 | 48 | 47 | 0,4 | 195,1 | 0,3 | 1,4 | 25,2 | 1,8 | 0,00 | 26,5 | 12,1 | 119,2 | |
| 29.08.2024 | 48 | 47 | 0,2 | 193,0 | 0,3 | 1,3 | 30,3 | 1,8 | 0,00 | 21,4 | 12,2 | 117,1 | |
| 30.08.2024 | 48 | 48 | 0,0 | 195,5 | 0,4 | 1,4 | 30,0 | 1,6 | 0,00 | 19,5 | 12,4 | 117,0 | |
| 31.08.2024 | 48 | 46 | 0,4 | 194,4 | 0,3 | 1,5 | 24,3 | 1,5 | 0,00 | 20,6 | 12,3 | 118,8 | |
| Monatsmittelwert / Summe | | | 3,1 | 197,7 | 0,6 | 1,6 | 19,3 | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 12,3 | 117,9 | |
| Verfügbarkeit(%) | 99,8% | 99,9% | 100,0% | 99,3% | 100,0% | 99,6% | 99,9% | 99,9% | 99,4% | 99,9% | 99,9% | | Summe der Betriebszeiten |
| gültige HMW | 1478 | 1479 | 1481 | 1471 | 1481 | 1475 | 1479 | 1472 | 1472 | | Anlagenbetrieb in h | | 740,5 |
| TMW max. | 38,2 am 11.08.2024 | 205,9 am 23.08.2024 | 1,4 am 11.08.2024 | 2,2 am 07.08.2024 | 32,3 am 21.08.2024 | 2 am 17.08.2024 | 0 am 01.08.2024 | 30 am 27.08.2024 | 30 am 27.08.2024 | | davon stationär in h | | 701,5 |
| (Messbereich) +MU % | (-3,3 - 472) +3,55% | (7 - 927) +5% | (0 - 28,3) +8% | (0 - 15) +30% | (-0,4 - 272,3) +5% | (0 - 300) +3% | (0 - 5) +40% | (0,2 - 72,6) +5% | | | Stillstand in h | | 3,5 |