

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe									Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Ammoniak in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.09.2024	48	48	0,0	197,9	0,4	1,4	22,1	1,4	0,00	22,3	12,1	118,6		
02.09.2024	48	47	0,3	199,2	0,2	1,8	23,5	1,8	0,00	24,0	11,8	120,1		
03.09.2024	48	46	5,1	193,0	0,3	1,3	22,0	1,5	0,00	23,4	11,7	119,1		
04.09.2024	48	48	0,9	194,4	0,2	1,1	11,9	1,4	0,00	17,5	11,9	119,5		
05.09.2024	48	47	1,8	196,3	0,5	1,9	16,2	1,3	0,00	19,3	12,0	121,3		
06.09.2024	48	47	1,1	194,1	0,8	2,1	24,4	1,3	0,00	20,2	12,0	121,2		
07.09.2024	48	48	0,0	197,6	0,6	1,8	26,7	1,4	0,00	23,5	11,9	119,7		
08.09.2024	48	48	0,0	199,6	0,9	1,7	31,2	1,4	0,00	23,7	11,8	119,8		
09.09.2024	48	48	0,1	199,2	0,4	1,5	25,3	1,6	0,00	20,0	11,9	118,0		
10.09.2024	48	47	2,0	198,6	0,6	1,3	17,5	1,6	0,00	17,0	12,0	120,6		
11.09.2024	48	48	0,1	197,1	0,7	1,5	26,3	1,6	0,00	17,0	11,5	118,8		
12.09.2024	48	47	0,1	197,4	0,4	1,3	29,7	1,7	0,00	9,5	11,9	116,9		
13.09.2024	48	48	0,3	195,6	0,8	1,0	10,1	1,2	0,00	4,2	11,8	116,7		
14.09.2024	48	48	0,0	194,1	0,6	1,5	28,7	1,5	0,00	10,4	11,8	111,0		
15.09.2024	48	48	0,0	192,9	0,2	1,6	31,1	2,3	0,00	8,7	11,8	113,9		
16.09.2024	48	48	0,0	195,8	1,0	1,5	31,8	1,4	0,00	5,1	11,8	117,4		
17.09.2024	48	48	0,0	192,8	1,3	1,1	29,4	1,5	0,00	7,4	11,8	118,5		
18.09.2024	48	47	0,0	196,5	0,8	0,8	22,9	1,4	0,00	9,4	11,8	119,2		
19.09.2024	48	45	0,4	198,6	0,6	1,1	24,8	1,3	0,00	10,4	11,8	120,2		
20.09.2024	48	48	0,0	195,2	0,5	1,2	27,3	1,1	0,00	5,5	11,9	118,7		
21.09.2024	48	48	0,0	193,3	0,4	1,4	24,0	1,2	0,00	9,1	11,7	118,2		
22.09.2024	48	48	0,0	196,0	0,3	1,9	30,6	1,4	0,00	17,9	11,6	118,9		
23.09.2024	48	45	0,0	200,0	0,4	2,2	25,5	1,7	0,00	10,6	11,9	119,8		
24.09.2024	48	47	0,0	199,2	0,3	2,6	30,0	1,8	0,00	13,3	11,8	119,9		
25.09.2024	48	48	0,0	198,2	0,5	2,0	32,4	1,6	0,00	14,8	11,8	118,6		
26.09.2024	48	48	0,0	192,4	0,6	1,8	36,6	1,4	0,00	16,1	11,9	116,7		
27.09.2024	42	25	0,0	183,3	0,2	1,7	25,4	1,6	0,00	17,6	14,2	104,2		
28.09.2024	48	48	0,0	195,0	0,5	2,1	21,3	1,4	0,00	13,0	12,2	116,1		
29.09.2024	48	47	3,3	192,6	0,5	1,7	18,9	1,4	0,00	11,7	12,2	117,8		
30.09.2024	48	4	0,0	184,5	0,4	1,8	16,6	1,5	0,00	7,4	18,5	99,4		
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,		
Monatsmittelwert / Summe			0,8	198,5	0,6	1,6	25,3	3,0	0,0	14,8	12,2	117,4		
Verfügbarkeit(%)	98,7%	98,7%	100,0%	98,5%	100,0%	98,7%	98,7%	98,7%	98,7%	98,7%	98,7%		Summe der Betriebszeiten	
gültige HMW	1415	1415	1434	1413	1434	1415	1415	1415	1415	1415			Anlagenbetrieb in h	717,0
TMW max.	5,1 am 03.09.2024	200 am 23.09.2024	1,3 am 17.09.2024	2,6 am 24.09.2024	36,6 am 26.09.2024	2,3 am 15.09.2024	0 am 01.09.2024	24 am 02.09.2024					davon stationär in h	678,5
(Messbereich) +MU %	(-3,3 - 472) +3,55%	(7 - 927) +5%	(0 - 28,3) +8%	(0 - 15) +30%	(-0,4 - 272,3) +5%	(0 - 300) +3%	(0 - 5) +40%	(0,2 - 72,6) +5%					Stillstand in h	3,0