

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe									Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Ammoniak in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.10.2024	48	15	0,4	206,1	0,2	2,1	13,2	2,8	0,00	17,1	16,3	97,2		
02.10.2024	48	39	0,8	192,2	0,3	2,2	21,9	1,7	0,00	16,2	13,0	111,2		
03.10.2024	48	46	1,3	198,2	0,9	2,0	29,9	1,6	0,00	15,1	11,9	118,3		
04.10.2024	48	48	0,0	199,4	1,0	2,3	21,3	1,4	0,00	16,4	12,0	117,3		
05.10.2024	48	48	0,0	196,0	2,0	2,7	23,8	1,7	0,00	14,6	11,9	117,8		
06.10.2024	48	47	0,4	196,8	1,9	2,6	38,2	1,6	0,00	13,9	12,0	118,6		
07.10.2024	48	47	0,5	198,2	1,6	2,7	30,3	1,5	0,00	17,0	11,6	119,6		
08.10.2024	48	46	0,6	208,1	2,4	2,8	27,6	1,7	0,00	21,9	11,8	121,9		
09.10.2024	48	38	0,0	191,8	2,1	2,4	30,6	1,8	0,00	20,1	13,0	114,0		
10.10.2024	48	46	0,0	199,4	1,9	2,6	20,9	1,7	0,00	17,5	12,0	119,5		
11.10.2024	48	48	0,0	197,7	1,1	2,8	9,8	2,2	0,00	18,0	11,9	120,3		
12.10.2024	48	10	19,7	207,0	2,6	3,2	9,3	1,7	0,00	31,3	16,4	103,0		
13.10.2024	48	37	4,6	194,8	0,8	2,6	7,3	1,5	0,00	19,8	12,0	129,0		
14.10.2024	48	46	0,2	201,7	1,9	2,1	2,1	1,3	0,00	12,3	12,1	120,1		
15.10.2024	48	47	0,0	197,7	1,3	2,2	0,6	1,2	0,00	13,8	11,9	118,9		
16.10.2024	48	47	0,0	198,6	1,9	2,0	1,1	1,4	0,00	17,3	11,9	119,6		
17.10.2024	48	48	0,0	195,1	1,1	2,2	4,5	1,3	0,00	15,3	12,1	119,0		
18.10.2024	48	48	0,0	196,1	0,9	2,0	11,6	1,3	0,00	15,3	11,9	118,8		
19.10.2024	48	47	0,0	200,2	1,0	2,2	22,6	1,2	0,00	12,6	11,8	119,1		
20.10.2024	48	45	0,1	195,3	1,3	2,1	31,1	1,4	0,00	16,7	11,7	120,6		
21.10.2024	48	48	0,1	197,1	1,9	2,4	24,7	1,6	0,00	14,7	11,8	119,5		
22.10.2024	48	48	0,0	194,7	1,3	2,7	14,7	1,2	0,00	15,9	11,9	120,7		
23.10.2024	48	48	0,0	197,9	1,3	2,8	22,9	1,3	0,00	13,2	12,0	120,2		
24.10.2024	48	48	0,0	197,3	1,3	2,6	21,7	1,2	0,00	8,9	12,2	119,5		
25.10.2024	48	47	0,4	195,1	1,7	2,6	17,7	2,1	0,00	7,7	12,4	120,7		
26.10.2024	48	47	0,4	192,0	1,4	2,8	7,6	1,3	0,00	8,1	12,1	119,8		
27.10.2024	50	50	0,0	191,3	1,3	2,3	9,2	1,3	0,00	8,4	12,0	119,7		
28.10.2024	48	48	0,9	196,6	1,1	1,8	4,3	1,5	0,00	4,4	12,2	123,2		
29.10.2024	48	47	0,9	195,5	1,8	1,2	2,2	1,2	0,00	3,6	12,6	121,7		
30.10.2024	48	47	1,0	195,5	0,7	1,1	11,1	1,7	0,00	3,9	12,6	118,2		
31.10.2024	48	48	0,0	194,2	0,3	1,5	19,6	1,3	0,00	5,7	12,5	117,6		
Monatsmittelwert / Summe			1,1	199,5	1,4	2,3	16,8	2,6	0,0	13,8	12,4	118,2		
Verfügbarkeit(%)	99,9%	99,9%	100,0%	99,5%	99,6%	99,6%	99,9%	99,8%	99,9%	99,9%	99,9%		Summe der Betriebszeiten	
gültige HMW	1488	1488	1490	1482	1484	1484	1488	1487	1488	1487	kontrolliert:		Anlagenbetrieb in h	
TMW max.	19,7 am 12.10.2024	208,1 am 08.10.2024	2,6 am 12.10.2024	3,2 am 12.10.2024	38,2 am 06.10.2024	2,8 am 01.10.2024	0 am 01.10.2024	31,3 am 12.10.2024	0 am 01.10.2024	31,3 am 12.10.2024	Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:		davon stationär in h	
(Messbereich) +MU %	(-3,3 - 472) +3,55%	(7 - 927) +5%	(0 - 28,3) +8%	(0 - 15) +30%	(-0,4 - 272,3) +5%	(0 - 300) +3%	(0 - 5) +40%	(0,2 - 72,6) +5%					684,5	
													0,0	