

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen		
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	org. Kohlenstoff in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Ammoniak in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.12.2024	48	48	0,0	194,8	1,0	1,6	0,2	2,2	0,00	16,5	12,1	116,0		
02.12.2024	48	47	0,1	198,6	0,6	1,5	0,0	1,5	0,00	11,5	12,2	117,2		
03.12.2024	48	48	0,0	191,9	0,8	1,6	0,1	1,5	0,00	13,9	12,3	116,4		
04.12.2024	48	48	0,0	202,5	0,7	1,5	1,1	1,8	0,00	14,8	12,1	117,2		
05.12.2024	48	48	0,0	207,9	2,1	1,1	0,7	1,5	0,00	20,7	12,3	117,9		
06.12.2024	48	47	0,4	193,6	1,5	1,1	5,3	1,7	0,00	20,3	11,8	122,9		
07.12.2024	48	48	0,0	191,1	1,1	1,4	1,9	1,7	0,00	16,7	12,0	119,3		
08.12.2024	48	46	0,8	190,0	0,6	1,7	0,5	1,6	0,00	13,6	12,3	121,1		
09.12.2024	48	47	0,8	193,0	0,5	2,0	0,4	1,5	0,00	13,1	12,4	123,2		
10.12.2024	48	39	5,6	195,2	1,2	2,0	2,6	1,8	0,00	20,8	12,2	127,2		
11.12.2024	48	45	0,5	197,8	1,4	1,7	0,5	1,2	0,00	17,7	11,9	134,1		
12.12.2024	48	46	0,1	192,5	0,7	1,7	0,0	1,0	0,00	11,2	11,8	133,9		
13.12.2024	48	47	0,0	197,6	0,4	1,8	0,2	1,5	0,00	10,7	12,0	129,8		
14.12.2024	48	46	0,1	196,8	0,3	2,0	0,3	1,6	0,00	12,4	11,8	127,3		
15.12.2024	48	48	0,0	198,4	0,2	1,7	0,4	1,3	0,00	15,3	11,7	121,3		
16.12.2024	48	46	0,2	192,2	0,3	1,7	0,9	2,0	0,00	11,8	12,3	125,9		
17.12.2024	48	47	0,0	195,8	0,2	1,4	0,2	1,4	0,00	10,4	13,0	116,1		
18.12.2024	48	46	0,0	197,7	0,2	1,1	0,1	1,1	0,00	5,9	12,8	114,6		
19.12.2024	48	48	0,0	193,7	0,1	1,2	0,1	1,3	0,00	12,0	12,6	111,5		
20.12.2024	48	48	0,0	198,1	0,1	1,4	0,3	1,4	0,00	12,2	12,5	114,7		
21.12.2024	48	48	0,0	199,9	0,1	1,7	1,4	1,8	0,00	17,1	12,0	115,5		
22.12.2024	48	45	0,0	196,2	0,1	1,6	0,1	1,2	0,00	15,6	12,6	118,5		
23.12.2024	48	47	0,0	199,2	0,1	1,8	0,1	1,1	0,00	14,6	12,4	115,0		
24.12.2024	48	46	0,0	198,3	0,1	2,1	0,2	1,1	0,00	16,4	12,1	115,7		
25.12.2024	48	48	0,0	194,2	0,1	2,2	0,0	1,4	0,00	16,2	12,2	116,0		
26.12.2024	44	33	0,0	184,3	0,2	2,1	0,0	1,3	0,00	9,5	13,8	107,9		
27.12.2024	48	36	0,1	198,7	0,3	2,3	0,1	1,9	0,00	13,7	12,5	121,4		
28.12.2024	48	48	0,0	198,8	0,5	1,4	0,1	1,5	0,00	8,5	12,4	115,3		
29.12.2024	48	46	0,1	196,2	0,3	1,8	5,5	2,0	0,00	12,7	12,4	115,6		
30.12.2024	48	47	0,0	190,5	0,2	2,1	11,4	2,0	0,00	10,8	12,5	115,4		
31.12.2024	48	48	0,0	190,2	0,2	1,8	6,9	1,8	0,00	8,3	12,3	114,1		
Monatsmittelwert / Summe			0,3	196,6	0,6	1,7	1,5	2,0	0,0	14,1	12,3	119,3		
Verfügbarkeit(%)	99,9%	99,9%	100,0%	99,9%	100,0%	99,9%	100,0%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%		Summe der Betriebszeiten	
gültige HMW	1482	1482	1484	1482	1484	1482	1484	1482	1482	1482			Anlagenbetrieb in h	742,0
TMW max.	5,6 am 10.12.2024	207,9 am 05.12.2024	2,1 am 05.12.2024	2,3 am 27.12.2024	11,4 am 30.12.2024	2,2 am 01.12.2024	0 am 01.12.2024	0 am 01.12.2024	20,8 am 10.12.2024				davon stationär in h	712,5
(Messbereich) +MU %	(-3,3 - 472) +3,55%	(7 - 927) +5%	(0 - 28,3) +8%	(0 - 15) +30%	(-0,4 - 272,3) +5%	(0 - 300) +3%	(0 - 5) +40%	(0,2 - 72,6) +5%					Stillstand in h	2,0