

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen	
											O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW		
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	TVOC in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Ammoniak in mg/Nm³ TMW			(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.04.2025	48	48	0,0	199,0	0,2	2,6	5,8	1,8	0,00	5,4	11,2	118,3		
02.04.2025	48	48	0,0	197,7	0,3	2,3	6,9	1,4	0,00	3,6	11,2	122,3		
03.04.2025	48	48	0,0	197,2	0,3	2,3	5,2	1,5	0,00	6,0	11,2	124,4		
04.04.2025	48	48	0,0	199,9	0,3	2,2	6,7	1,9	0,00	5,1	11,2	125,0		
05.04.2025	48	48	0,0	202,7	0,3	2,2	9,1	1,6	0,00	6,6	11,1	125,1		
06.04.2025	48	46	0,0	197,6	0,2	2,1	11,8	1,4	0,00	9,1	11,1	125,1		
07.04.2025	48	41	0,8	197,5	0,3	2,4	13,7	1,5	0,00	9,8	11,4	124,9		
08.04.2025	48	48	0,0	201,6	0,2	2,3	12,7	1,6	0,00	3,4	11,2	114,8		
09.04.2025	48	48	0,0	198,7	0,2	1,8	13,2	1,6	0,00	4,7	11,2	116,8		
10.04.2025	48	48	0,0	197,9	0,1	2,0	12,6	1,9	0,00	4,4	11,2	117,7		
11.04.2025	48	48	0,0	198,4	0,2	2,2	16,5	1,9	0,00	4,9	11,3	121,4		
12.04.2025	48	47	0,2	199,3	0,2	2,3	14,9	2,4	0,00	9,9	11,2	126,1		
13.04.2025	48	45	0,6	199,2	0,2	2,6	12,7	2,3	0,00	11,8	11,3	129,1		
14.04.2025	48	47	0,4	198,9	0,2	2,3	10,1	2,0	0,00	12,4	11,2	126,3		
15.04.2025	48	48	0,0	197,4	0,1	1,7	8,3	1,5	0,00	10,1	11,3	126,5		
16.04.2025	48	48	0,0	197,9	0,2	2,2	7,8	1,8	0,00	8,4	11,1	123,5		
17.04.2025	48	35	0,0	202,6	0,2	2,0	6,2	1,9	0,00	8,1	13,0	113,1		
18.04.2025	48	48	0,0	195,8	0,2	1,9	12,8	1,6	0,00	10,6	11,3	122,4		
19.04.2025	48	48	0,0	199,9	0,4	1,8	7,0	1,7	0,00	11,2	11,2	124,1		
20.04.2025	48	48	0,0	203,8	0,4	2,3	5,9	1,8	0,00	10,4	11,0	117,4		
21.04.2025	48	45	0,9	197,5	0,5	2,4	6,1	1,8	0,00	13,0	11,1	123,4		
22.04.2025	48	47	0,0	197,9	0,2	2,7	7,4	2,1	0,00	11,6	11,1	123,8		
23.04.2025	48	46	0,2	214,4	0,3	2,9	11,0	1,9	0,00	15,1	11,1	128,4		
24.04.2025	48	44	0,8	199,5	0,4	3,0	19,7	1,6	0,00	15,1	11,3	129,4		
25.04.2025	48	45	0,5	199,9	0,2	3,0	27,5	1,7	0,00	13,3	11,0	124,7		
26.04.2025	48	47	0,0	197,0	0,3	2,9	16,6	1,5	0,00	11,1	11,1	124,8		
27.04.2025	48	48	0,0	199,4	0,3	2,9	4,7	1,5	0,00	10,6	11,1	129,0		
28.04.2025	48	46	0,0	196,7	0,4	2,6	3,7	1,3	0,00	7,3	11,1	127,7		
29.04.2025	48	47	0,0	200,3	0,3	3,0	7,5	1,7	0,00	9,2	11,1	128,3		
30.04.2025	48	46	0,0	197,8	0,6	2,8	1,9	1,3	0,00	6,8	11,3	125,4		
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,		
Monatsmittelwert / Summe			0,3	200,1	0,3	2,4	10,2	2,0	0,0	9,0	11,2	123,6		
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,1% 1427	99,1% 1427	100,0% 1440	99,0% 1426	100,0% 1440	99,1% 1427	99,1% 1427	99,1% 1427	99,1%	Summe der Betriebszeiten		
			0,9 am 21.04.2025 (-3,3 - 472) +20%	214,4 am 23.04.2025 (7 - 927) +20%	0,6 am 30.04.2025 (0 - 28,3) +30%	3 am 29.04.2025 (0 - 15) +40%	27,5 am 25.04.2025 (-0,4 - 272,3) +40%	2,4 am 12.04.2025 (0 - 300) +30%	0 am 01.04.2025 (0 - 5) +40%	15,1 am 23.04.2025 (0,2 - 72,6) +40%	kontrolliert:	Anlagenbetrieb in h 720,0		
											Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:	davon stationär in h 697,0		
													Stillstand in h 0,0	