

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen	
											O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	TVOC in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Ammoniak in mg/Nm³ TMW				
01.05.2025	48	38	0,0	199,1	0,4	2,5	0,9	1,3	0,00	13,1	11,2	132,8		
02.05.2025	48	48	0,0	198,7	0,2	1,7	0,9	1,2	0,00	6,8	11,2	129,0		
03.05.2025	48	48	0,0	198,6	0,2	1,6	2,1	1,3	0,00	7,7	11,0	123,8		
04.05.2025	48	48	0,0	199,0	0,1	2,6	7,7	1,9	0,00	12,1	11,0	129,2		
05.05.2025	48	48	0,0	197,4	0,1	2,1	3,7	1,8	0,00	10,9	11,2	131,5		
06.05.2025	48	43	0,2	198,1	0,2	2,5	2,7	1,8	0,00	9,5	11,5	132,6		
07.05.2025	48	25	2,6	195,2	0,2	2,8	2,5	1,8	0,00	21,2	11,1	138,3		
08.05.2025	48	40	0,5	194,4	0,2	2,4	2,3	1,9	0,00	11,9	11,1	131,2		
09.05.2025	48	47	0,0	205,3	0,2	2,1	4,2	1,7	0,00	11,4	10,9	127,2		
10.05.2025	48	48	0,0	199,1	0,2	1,8	1,1	1,3	0,00	9,5	11,0	118,7		
11.05.2025	48	48	0,0	197,4	0,1	1,8	0,3	1,2	0,00	7,0	11,1	125,2		
12.05.2025	48	42	0,0	195,5	0,2	1,6	0,1	1,4	0,00	10,2	11,2	129,1		
13.05.2025	48	37	0,0	197,2	0,2	1,7	0,1	1,1	0,00	12,7	11,2	134,6		
14.05.2025	48	46	0,0	197,5	0,1	2,6	1,3	1,4	0,00	5,8	11,1	129,5		
15.05.2025	48	47	0,0	197,7	0,2	3,0	1,3	1,5	0,00	5,2	11,0	124,4		
16.05.2025	48	48	0,0	197,8	0,1	2,6	0,3	1,6	0,00	7,3	10,9	122,3		
17.05.2025	48	48	0,0	197,9	0,1	2,8	0,4	1,6	0,00	6,7	11,1	124,5		
18.05.2025	48	48	0,0	199,7	0,1	2,8	0,9	1,7	0,00	7,7	11,0	123,2		
19.05.2025	48	48	0,0	198,9	0,1	2,8	0,6	1,6	0,00	8,8	10,9	122,8		
20.05.2025	48	39	2,0	199,4	0,2	2,6	1,3	1,5	0,00	18,2	10,8	134,6		
21.05.2025	48	39	0,2	194,1	0,3	2,3	0,0	1,5	0,00	6,3	12,1	119,8		
22.05.2025	48	48	0,0	205,8	0,2	2,0	4,4	1,4	0,00	8,7	11,1	124,4		
23.05.2025	48	47	0,0	207,0	0,7	2,4	12,8	1,7	0,00	8,9	11,2	121,3		
24.05.2025	48	48	0,0	199,5	0,8	1,6	26,8	1,5	0,00	8,1	11,0	120,4		
25.05.2025	48	48	0,0	195,0	0,4	1,2	9,0	1,1	0,00	9,0	10,8	120,3		
26.05.2025	48	48	0,0	197,6	0,3	2,6	16,5	1,6	0,00	8,5	11,0	122,0		
27.05.2025	48	46	0,0	198,2	0,4	2,9	5,5	1,5	0,00	6,7	11,2	125,7		
28.05.2025	48	45	0,1	198,8	0,4	2,2	8,4	1,3	0,00	4,3	11,3	127,0		
29.05.2025	48	48	0,0	198,5	0,1	2,2	7,5	2,3	0,00	4,1	11,1	120,5		
30.05.2025	48	48	0,0	198,3	0,1	1,7	2,6	1,7	0,00	4,5	11,0	123,5		
31.05.2025	48	48	0,0	194,2	0,2	1,9	6,8	1,4	0,00	6,2	11,1	124,4		
Monatsmittelwert / Summe			0,2	199,2	0,2	2,2	4,4	1,6	0,0	9,1	11,1	126,2		
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,5% 1481	99,5% 1481	99,9% 1486	99,5% 1481	99,8% 1485	99,5% 1481	99,5% 1481	99,5% 1481	99,5%	Summe der Betriebszeiten		
			2,5 am 07.05.2025 (-3,3 - 472) +20%	207 am 23.05.2025 (7 - 927) +20%	0,8 am 24.05.2025 (0 - 28,3) +30%	3 am 15.05.2025 (0 - 15) +40%	26,8 am 24.05.2025 (-0,4 - 272,3) +40%	2,3 am 29.05.2025 (0 - 300) +30%	0 am 01.05.2025 (0 - 5) +40%	21,2 am 07.05.2025 (0,2 - 72,6) +40%	kontrolliert:	Anlagenbetrieb in h 744,0		
											Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:	davon stationär in h 698,5		
													Stillstand in h 0,0	