

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	TVOC in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Ammoniak in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.02.2025	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
02.02.2025	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
03.02.2025	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
04.02.2025	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
05.02.2025	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
06.02.2025	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
07.02.2025	12	0	,	,	,	,	,	,	,	,	19,8	18,7	
08.02.2025	48	0	,	,	,	,	,	,	,	,	19,1	27,2	
09.02.2025	48	0	,	,	,	,	,	,	,	,	16,9	50,9	
10.02.2025	46	9	0,9	164,6	1,4	1,5	1,0	1,0	0,00	0,6	15,1	80,0	
11.02.2025	48	44	0,2	196,0	0,6	1,2	1,9	1,6	0,00	5,3	11,8	116,9	
12.02.2025	48	44	0,9	197,4	0,3	1,2	1,4	1,9	0,00	11,0	11,4	123,1	
13.02.2025	48	48	0,4	192,9	0,2	1,2	1,9	0,9	0,00	6,5	11,3	122,8	
14.02.2025	48	44	1,8	197,6	0,5	1,1	0,5	1,0	0,00	3,7	11,3	120,2	
15.02.2025	48	46	2,6	192,9	0,3	1,2	0,5	1,6	0,00	4,4	11,3	119,3	
16.02.2025	48	47	1,2	194,8	0,3	1,2	0,8	1,3	0,00	2,1	11,3	119,2	
17.02.2025	48	48	3,8	194,8	0,3	1,2	1,0	1,5	0,00	2,0	11,2	117,8	
18.02.2025	48	42	2,9	196,5	0,4	1,2	3,3	1,3	0,00	7,9	11,2	122,2	
19.02.2025	48	43	6,7	191,7	0,5	1,1	2,9	1,1	0,00	5,6	11,3	121,0	
20.02.2025	48	32	1,7	187,1	0,2	1,2	3,6	1,2	0,00	1,5	13,5	103,3	
21.02.2025	48	48	1,0	189,6	0,1	1,8	1,3	1,6	0,00	2,5	11,2	117,8	
22.02.2025	48	47	5,6	187,0	0,1	1,9	3,3	1,6	0,00	3,9	11,2	119,3	
23.02.2025	48	48	6,0	184,2	0,1	1,8	3,1	1,3	0,00	3,8	11,2	118,7	
24.02.2025	48	47	4,8	187,5	0,1	1,8	1,9	1,3	0,00	5,1	11,2	120,3	
25.02.2025	48	45	2,5	194,4	0,1	1,9	6,7	1,4	0,00	5,2	11,2	126,1	
26.02.2025	48	44	6,8	196,6	0,2	1,9	11,0	1,7	0,00	11,4	11,1	128,2	
27.02.2025	48	47	0,7	196,5	0,2	1,9	2,7	1,3	0,00	6,4	11,1	123,5	
28.02.2025	47	26	0,1	186,6	0,2	2,1	1,2	1,5	0,00	8,0	14,3	95,3	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
Monatsmittelwert / Summe			6,7	196,5	0,4	1,6	2,8	2,5	0,0	5,2	12,4	108,2	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,5% 1012 6,8 am 26.02.2025 (0 - 500) +20%	99,8% 1015 197,6 am 14.02.2025 (7 - 927) +20%	96,0% 976 1,4 am 10.02.2025 (0 - 28,3) +30%	97,8% 995 2,1 am 28.02.2025 (0,2 - 9,8) +40%	99,9% 1016 11 am 26.02.2025 (0 - 196,5) +40%	99,5% 1012 1,9 am 12.02.2025 (0 - 300) +30%	99,8% 1015 0 am 10.02.2025 (0 - 5) +40%	99,7% 1014 11,4 am 26.02.2025 (-0,3 - 84,1) +40%	99,8% kontrolliert: Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:	Summe der Betriebszeiten	
												Anlagenbetrieb in h	508,5
												davon stationär in h	399,5
												Stillstand in h	163,5