

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe									Hilfswerte		Bemerkungen		
			Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	TVOC in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Ammoniak in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)			
Datum	Betr.	Stat.	01.06.2025	48	48	0,0	197,4	0,2	1,3	0,4	1,1	0,00	2,7	11,3	127,0	
02.06.2025	48	48	0,0	197,7	0,3	1,3	0,1	0,9	0,00	2,2	11,5	126,0				
03.06.2025	48	48	0,0	197,0	0,1	1,9	0,1	0,9	0,00	5,4	11,3	122,9				
04.06.2025	48	48	0,0	195,3	0,2	2,1	1,7	1,3	0,00	5,9	11,3	121,8				
05.06.2025	48	46	0,0	200,2	0,2	1,7	1,9	1,5	0,00	6,3	11,2	122,8				
06.06.2025	48	48	0,0	205,2	0,2	2,2	4,9	1,8	0,00	9,4	11,1	121,5				
07.06.2025	48	48	0,0	196,9	0,2	2,0	1,8	1,3	0,00	8,9	11,3	120,7				
08.06.2025	48	48	0,0	195,1	0,1	1,7	0,6	1,1	0,00	5,9	11,2	120,3				
09.06.2025	48	45	0,1	194,1	0,2	2,1	0,3	1,0	0,00	4,9	11,3	126,0				
10.06.2025	48	39	0,0	194,4	0,2	2,4	1,2	1,1	0,00	2,5	12,6	118,0				
11.06.2025	48	48	0,0	192,5	0,2	2,9	5,9	1,9	0,00	4,3	11,2	122,5				
12.06.2025	48	44	0,9	195,4	0,3	2,7	5,1	1,4	0,00	3,8	11,4	127,7				
13.06.2025	48	46	0,0	199,3	0,2	2,7	5,0	1,7	0,00	7,2	11,4	123,5				
14.06.2025	48	44	0,2	198,2	0,3	2,4	2,1	1,5	0,00	7,7	11,6	125,6				
15.06.2025	48	48	0,0	198,4	0,2	2,5	2,3	1,3	0,00	7,7	11,6	121,4				
16.06.2025	48	45	0,9	197,9	0,2	2,1	2,0	1,3	0,00	10,2	11,5	124,5				
17.06.2025	48	48	0,0	199,1	0,2	2,3	3,0	1,5	0,00	7,9	11,6	120,4				
18.06.2025	48	46	0,1	196,3	0,2	2,2	11,5	1,5	0,00	8,5	11,5	124,9				
19.06.2025	48	48	0,0	198,9	0,3	1,9	6,9	1,2	0,00	7,8	11,4	122,0				
20.06.2025	48	48	0,0	198,4	0,2	1,9	2,4	1,1	0,00	8,1	11,4	121,5				
21.06.2025	48	46	0,0	198,8	0,2	2,1	1,6	1,3	0,00	11,2	11,4	124,7				
22.06.2025	48	48	0,0	197,0	0,2	1,8	2,1	1,1	0,00	6,2	11,6	123,7				
23.06.2025	48	48	0,0	198,7	0,2	1,7	0,7	0,9	0,00	2,9	11,7	123,8				
24.06.2025	48	48	0,0	194,4	0,3	1,6	0,5	0,8	0,00	2,1	11,8	125,4				
25.06.2025	48	48	0,0	197,6	0,3	2,3	0,4	0,8	0,00	3,4	11,6	123,8				
26.06.2025	48	48	0,0	199,9	0,2	2,0	3,4	0,8	0,00	2,9	11,6	124,7				
27.06.2025	48	48	0,0	198,8	0,3	2,5	8,8	0,9	0,00	8,1	11,5	122,5				
28.06.2025	48	48	0,0	198,7	0,4	2,6	1,5	0,9	0,00	8,8	11,5	125,7				
29.06.2025	48	48	0,0	194,5	0,4	2,4	1,5	0,8	0,00	9,2	11,5	128,4				
30.06.2025	48	48	0,0	196,2	0,4	2,5	3,4	0,9	0,00	5,8	11,3	121,6				
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,				
Monatsmittelwert / Summe			0,1	197,8	0,2	2,1	2,8	1,2	0,0	6,3	11,5	123,5				
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,7% 1436	99,7% 1436	99,8% 1437	99,7% 1436	99,7% 1435	99,7% 1436	99,7% 1436	99,7% 1436	99,7%	Summe der Betriebszeiten				
			0,9 am 12.06.2025 (-3,3 - 472) +20%	205,1 am 06.06.2025 (7 - 927) +20%	0,4 am 28.06.2025 (0 - 28,3) +30%	2,9 am 11.06.2025 (0 - 15) +40%	11,5 am 18.06.2025 (-0,4 - 272,3) +40%	1,9 am 11.06.2025 (0 - 300) +30%	0 am 01.06.2025 (0 - 5) +40%	11,2 am 21.06.2025 (0,2 - 72,6) +40%	kontrolliert:	Anlagenbetrieb in h 720,0				
											Werkleitung:	Umwelt- u. Energiemanagement:	davon stationär in h 704,5			
													Stillstand in h 0,0			