

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe								Hilfswerte			Bemerkungen	
											O2 in Vol% TMW		RG-Temp. in °C TMW		(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	TVOC in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Ammoniak in mg/Nm³ TMW					
01.07.2025	48	46	0,4	196,0	0,2	1,9	5,4	1,0	0,00	8,7	11,1	125,2			
02.07.2025	48	48	0,2	196,3	0,3	1,7	4,8	1,0	0,00	6,0	11,2	124,1			
03.07.2025	48	48	0,0	197,0	0,4	1,5	3,0	1,0	0,00	3,3	11,4	123,6			
04.07.2025	48	48	0,0	196,5	0,3	1,7	3,6	1,1	0,00	3,1	11,4	123,0			
05.07.2025	48	47	0,1	195,3	0,2	1,7	5,6	1,1	0,00	7,3	11,2	119,0			
06.07.2025	48	31	0,8	206,0	0,1	1,8	3,1	1,0	0,00	4,8	13,9	110,1			
07.07.2025	46	41	0,0	190,4	0,1	1,9	1,7	1,0	0,00	4,6	11,6	117,4			
08.07.2025	48	47	0,2	195,8	0,2	1,4	2,1	0,9	0,00	5,4	11,2	119,5			
09.07.2025	48	32	5,6	190,4	0,4	1,7	4,9	0,9	0,00	15,2	11,2	128,3			
10.07.2025	48	48	0,0	193,4	0,5	1,9	1,9	0,9	0,00	5,8	11,1	118,1			
11.07.2025	48	48	0,3	197,4	0,8	1,7	4,2	0,9	0,00	4,1	11,3	120,3			
12.07.2025	48	46	0,3	199,5	0,8	1,6	2,1	0,8	0,00	7,5	11,2	122,3			
13.07.2025	48	44	0,8	205,7	0,5	1,8	2,1	1,1	0,00	12,6	11,1	124,2			
14.07.2025	48	46	0,8	199,6	0,5	1,7	1,8	1,1	0,00	13,3	11,2	124,7			
15.07.2025	48	48	0,8	194,1	0,5	1,5	2,6	1,1	0,00	8,6	11,2	122,7			
16.07.2025	48	47	0,3	195,6	0,4	1,3	0,8	1,1	0,00	8,6	11,3	124,4			
17.07.2025	48	46	0,0	199,0	0,4	1,4	0,8	1,1	0,00	8,3	11,2	122,5			
18.07.2025	48	47	0,0	199,1	0,3	1,5	3,2	1,2	0,00	12,6	11,2	125,7			
19.07.2025	48	48	0,0	199,3	0,2	2,1	4,1	1,4	0,00	12,7	11,2	125,7			
20.07.2025	48	48	0,0	197,1	0,2	1,8	3,1	1,1	0,00	11,1	11,2	126,0			
21.07.2025	48	48	0,0	200,9	0,2	1,2	4,0	0,9	0,00	9,8	11,2	122,2			
22.07.2025	48	48	0,2	197,4	0,3	1,6	5,3	0,9	0,00	8,8	11,1	122,7			
23.07.2025	48	43	0,3	193,7	0,3	1,4	1,4	0,7	0,00	12,8	11,1	131,8			
24.07.2025	48	48	1,2	198,9	0,2	1,3	1,2	0,5	0,00	6,1	11,3	122,2			
25.07.2025	48	43	1,6	197,3	0,2	1,4	2,5	0,7	0,00	12,2	11,0	129,1			
26.07.2025	48	48	0,0	191,3	0,2	0,8	0,0	0,1	0,00	6,3	11,1	123,6			
27.07.2025	48	33	0,0	191,8	0,4	1,0	0,2	0,0	0,00	7,7	13,4	110,2			
28.07.2025	48	48	0,0	199,7	0,4	1,1	4,7	0,0	0,00	8,3	10,9	124,9			
29.07.2025	48	48	0,0	190,2	0,2	1,1	2,8	0,1	0,00	4,9	11,0	125,9			
30.07.2025	48	43	0,8	200,4	0,2	1,1	5,7	0,2	0,00	11,3	10,9	128,3			
31.07.2025	48	47	1,1	194,8	0,2	1,5	5,9	0,0	0,00	10,8	11,1	122,8			
Monatsmittelwert / Summe			0,6	197,8	0,3	1,5	3,1	0,8	0,0	8,6	11,3	122,9			
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			98,9%	99,0%	99,8%	98,9%	99,8%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%		Summe der Betriebszeiten		
			1470	1471	1483	1470	1483	1471	1471	1471			Anlagenbetrieb in h	743,0	
			5,6 am 09.07.2025 (0 - 500) +20%	206 am 06.07.2025 (7 - 927) +20%	0,8 am 11.07.2025 (0 - 28,3) +30%	2,1 am 19.07.2025 (0,2 - 9,8) +40%	5,9 am 31.07.2025 (0 - 196,5) +40%	1,4 am 19.07.2025 (0 - 300) +30%	0 am 01.07.2025 (0 - 5) +40%	15,1 am 09.07.2025 (-0,3 - 84,1) +40%	kontrolliert: Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:		davon stationär in h	700,5	
													Stillstand in h	1,0	