

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	TVOC in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Ammoniak in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.08.2025	48	48	0,1	199,3	0,2	1,6	1,7	0,1	0,00	9,6	11,0	121,0	
02.08.2025	48	48	0,0	195,1	0,5	1,7	1,9	0,0	0,00	11,2	11,2	124,8	
03.08.2025	48	46	0,1	193,6	0,5	1,6	5,5	0,0	0,00	10,9	11,4	127,1	
04.08.2025	48	48	0,0	195,6	0,4	1,5	6,5	0,0	0,00	6,9	11,4	124,7	
05.08.2025	48	47	0,0	197,8	0,3	1,5	1,9	0,0	0,00	5,4	11,3	124,5	
06.08.2025	48	47	0,0	197,0	0,2	1,3	1,4	0,0	0,00	3,6	11,4	125,2	
07.08.2025	48	47	0,0	198,6	0,2	1,2	3,1	0,0	0,00	6,5	11,1	122,4	
08.08.2025	48	48	0,0	192,2	0,2	1,1	2,8	0,0	0,00	8,0	11,2	121,2	
09.08.2025	48	42	0,1	199,3	0,2	1,2	2,6	0,0	0,00	15,1	11,1	130,6	
10.08.2025	48	48	0,2	196,7	0,2	1,2	4,1	0,0	0,00	9,4	10,9	121,0	
11.08.2025	48	48	0,0	194,0	0,1	1,3	3,7	0,0	0,00	8,7	10,9	122,0	
12.08.2025	48	48	0,0	191,5	0,1	1,4	5,4	0,0	0,00	8,4	11,0	122,6	
13.08.2025	48	48	0,8	198,5	0,1	1,7	4,5	0,0	0,00	10,5	10,9	123,6	
14.08.2025	48	48	0,6	202,0	0,1	2,0	4,6	0,0	0,00	11,2	11,1	122,8	
15.08.2025	48	48	0,1	192,1	0,1	1,7	2,6	0,0	0,00	9,5	11,0	124,7	
16.08.2025	48	48	0,0	194,1	0,1	1,4	1,1	0,3	0,00	7,7	11,1	124,1	
17.08.2025	48	48	0,0	192,3	0,1	1,2	0,4	0,0	0,00	8,4	11,1	125,6	
18.08.2025	48	48	0,0	195,0	0,1	1,4	1,8	0,0	0,00	6,3	11,2	126,8	
19.08.2025	48	48	0,0	196,4	0,1	1,5	5,6	0,0	0,00	5,8	11,1	126,6	
20.08.2025	48	38	0,0	194,1	0,1	1,3	4,1	0,4	0,00	11,6	11,4	130,0	
21.08.2025	47	45	0,0	192,9	0,1	1,2	2,2	0,8	0,00	4,9	11,5	124,3	
22.08.2025	48	48	0,0	194,6	0,1	1,2	1,4	0,8	0,00	4,0	11,2	123,2	
23.08.2025	48	48	0,3	196,6	0,1	1,2	0,6	0,5	0,00	3,0	11,2	122,5	
24.08.2025	48	48	0,2	194,2	0,1	1,4	0,5	0,5	0,00	2,5	11,1	119,6	
25.08.2025	48	47	0,1	197,9	0,1	1,3	1,8	0,5	0,00	3,6	11,2	122,0	
26.08.2025	48	48	0,1	194,2	0,1	1,2	2,2	0,4	0,00	5,2	11,8	119,4	
27.08.2025	48	17	0,1	194,5	0,1	1,2	0,2	0,3	0,00	17,3	12,1	132,6	
28.08.2025	43	0	,	,	,	,	,	,	,	,	18,4	69,5	
29.08.2025	48	36	0,0	199,1	0,2	1,6	0,1	0,5	0,00	11,7	12,0	121,5	
30.08.2025	48	46	0,0	198,8	0,3	1,7	0,0	0,4	0,00	7,9	12,1	118,3	
31.08.2025	48	48	0,0	190,9	0,4	1,5	0,0	0,2	0,00	4,8	12,2	117,1	
Monatsmittelwert / Summe			0,1	196,3	0,2	1,4	2,6	0,2	0,0	8,0	11,5	122,2	
Verfügbarkeit(%)			99,2%	99,1%	99,5%	99,2%	99,6%	99,1%	99,2%	99,2%	99,2%	Summe der Betriebszeiten	
gültige HMW			1470	1469	1475	1470	1476	1468	1470	1470	Anlagenbetrieb in h		741,0
TMW max.			0,8 am 13.08.2025	202 am 14.08.2025	0,5 am 03.08.2025	2 am 14.08.2025	6,5 am 04.08.2025	0,8 am 22.08.2025	0 am 01.08.2025	17,3 am 27.08.2025	davon stationär in h		685,0
(Messbereich) +MU %			(0 - 500) +20%	(7 - 927) +20%	(0 - 28,3) +30%	(0,2 - 9,8) +40%	(0 - 196,5) +40%	(0 - 300) +30%	(0 - 5) +40%	(-0,3 - 84,1) +40%	Stillstand in h		3,0