

Betriebszeiten in %h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	TVOC in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Ammoniak in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.10.2025	48	48	1,6	199,1	0,2	2,0	13,0	1,1	0,00	11,2	11,9	116,7	
02.10.2025	48	38	0,3	196,3	0,2	1,7	12,0	1,1	0,00	13,0	11,8	120,7	
03.10.2025	48	48	0,0	193,4	0,2	1,6	8,9	1,0	0,00	6,6	11,8	114,8	
04.10.2025	48	47	0,0	196,4	0,2	1,5	12,7	1,0	0,00	9,9	11,9	115,6	
05.10.2025	48	48	0,0	196,5	0,2	1,2	3,1	0,2	0,00	8,2	12,1	116,2	
06.10.2025	48	48	0,1	197,4	0,3	1,3	15,5	0,2	0,00	3,2	12,0	116,2	
07.10.2025	48	38	0,1	198,2	0,3	1,4	10,7	0,7	0,00	8,5	11,8	118,9	
08.10.2025	48	48	0,6	194,5	0,2	1,4	9,2	0,8	0,00	7,4	11,9	116,8	
09.10.2025	48	38	0,3	196,9	0,3	1,5	20,0	0,8	0,00	11,0	12,1	121,3	
10.10.2025	48	47	0,0	200,1	0,2	1,5	13,9	1,0	0,00	7,7	11,9	116,5	
11.10.2025	48	48	0,1	199,0	0,3	1,4	18,1	0,6	0,00	5,7	11,9	116,3	
12.10.2025	48	47	0,2	198,7	0,2	1,4	24,0	0,8	0,00	6,5	11,8	116,9	
13.10.2025	48	48	0,2	201,0	0,2	1,3	22,1	1,1	0,00	9,4	11,8	117,7	
14.10.2025	48	48	0,3	197,7	0,3	1,2	14,0	0,9	0,00	8,8	11,7	118,7	
15.10.2025	48	48	1,0	198,7	0,2	1,4	12,3	1,1	0,00	11,2	11,8	116,8	
16.10.2025	48	48	0,5	200,0	0,2	1,3	15,8	0,9	0,00	10,3	11,8	116,5	
17.10.2025	48	48	0,6	198,5	0,4	1,2	14,8	0,5	0,00	8,1	11,9	117,2	
18.10.2025	48	48	0,2	195,8	0,3	1,3	8,6	0,4	0,00	6,8	11,8	116,7	
19.10.2025	48	48	0,4	196,5	0,2	1,5	14,6	1,0	0,00	8,4	11,8	116,8	
20.10.2025	48	48	0,5	202,1	0,2	1,4	9,2	0,8	0,00	8,4	11,8	117,7	
21.10.2025	48	48	0,2	194,8	0,2	1,2	3,6	0,8	0,00	7,2	12,0	121,3	
22.10.2025	48	48	0,0	197,8	0,3	1,1	8,4	0,6	0,00	6,5	12,0	122,5	
23.10.2025	48	48	0,0	198,1	0,2	1,1	9,6	1,0	0,00	10,3	12,0	121,6	
24.10.2025	48	48	0,0	196,5	0,2	1,0	7,9	1,3	0,00	9,0	11,9	118,2	
25.10.2025	48	48	0,0	197,5	0,4	0,9	22,3	1,0	0,00	7,2	11,8	118,0	
26.10.2025	50	50	0,0	194,9	0,2	0,8	18,1	1,2	0,00	9,2	12,0	117,8	
27.10.2025	48	48	0,3	200,2	0,2	1,2	22,3	0,5	0,00	10,6	12,1	117,9	
28.10.2025	48	48	0,0	198,7	0,2	1,4	8,3	0,4	0,00	11,3	12,0	116,8	
29.10.2025	48	48	0,5	198,4	0,2	1,2	5,4	0,3	0,00	9,9	11,9	115,8	
30.10.2025	48	47	0,3	195,8	0,2	1,3	3,6	0,5	0,00	6,7	11,9	114,0	
31.10.2025	48	42	0,1	195,9	0,2	1,5	1,7	0,3	0,00	9,6	12,1	122,3	
Monatsmittelwert / Summe			0,3	197,6	0,2	1,3	12,4	0,9	0,0	8,7	11,9	117,8	
Verfügbarkeit(%)			99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,7%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%		Summe der Betriebszeiten
gültige HMW			1489	1489	1489	1489	1486	1489	1489	1488			Anlagenbetrieb in h
TMW max.			1,6 am 01.10.2025	202,1 am 20.10.2025	0,3 am 17.10.2025	2 am 01.10.2025	24 am 12.10.2025	1,3 am 24.10.2025	0 am 01.10.2025	13 am 02.10.2025			davon stationär in h
(Messbereich) +MU %			(0 - 500) +20%	(7 - 927) +20%	(0 - 28,3) +30%	(0,2 - 9,8) +40%	(0 - 196,5) +40%	(0 - 300) +30%	(0 - 5) +40%	(-0,3 - 84,1) +40%			Stillstand in h
													0,0