

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	TVOC in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Ammoniak in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.11.2025	48	46	0,1	194,0	0,2	1,3	2,1	0,3	0,00	8,7	11,8	119,6	
02.11.2025	48	48	0,1	193,0	0,1	1,6	6,0	0,2	0,00	10,9	11,9	120,8	
03.11.2025	48	48	0,0	195,8	0,2	1,8	4,0	0,4	0,00	7,4	12,1	115,4	
04.11.2025	48	48	0,1	197,2	0,9	1,8	3,6	0,8	0,00	7,3	12,2	116,0	
05.11.2025	48	47	0,1	200,1	1,0	2,1	4,4	1,3	0,00	11,8	12,2	115,9	
06.11.2025	48	48	0,6	203,0	0,7	2,6	5,4	1,8	0,00	10,9	12,0	114,9	
07.11.2025	48	48	0,1	195,6	0,9	2,4	4,2	1,3	0,00	11,5	12,3	118,0	
08.11.2025	48	47	0,2	197,9	1,4	2,2	3,7	0,9	0,00	11,3	12,1	115,8	
09.11.2025	48	48	0,5	198,0	0,7	2,4	4,2	1,4	0,00	10,8	12,2	116,3	
10.11.2025	48	47	0,2	197,5	1,6	2,1	4,7	2,0	0,00	9,2	12,3	116,8	
11.11.2025	48	47	0,1	196,5	0,9	1,6	3,0	0,7	0,00	6,4	12,3	116,5	
12.11.2025	48	44	0,2	198,8	1,2	1,9	4,0	1,1	0,00	8,8	12,3	118,9	
13.11.2025	48	47	0,0	198,2	0,5	1,9	4,3	0,7	0,00	9,3	12,2	115,6	
14.11.2025	48	47	0,1	191,6	0,5	2,0	2,3	1,1	0,00	5,9	12,3	115,9	
15.11.2025	48	47	0,2	199,2	1,3	1,6	2,5	0,7	0,00	8,1	12,3	115,7	
16.11.2025	48	48	0,6	204,2	1,1	1,7	1,7	0,9	0,00	11,0	12,2	114,3	
17.11.2025	47	45	0,6	196,1	0,2	1,7	2,8	0,5	0,00	10,3	12,5	110,4	
18.11.2025	48	47	0,7	198,5	0,5	1,5	2,9	0,3	0,00	10,2	12,2	112,4	
19.11.2025	48	46	0,5	197,6	0,5	1,4	1,5	0,5	0,00	10,1	12,1	112,1	
20.11.2025	48	48	0,4	200,7	1,1	1,4	1,3	0,4	0,00	12,5	12,0	118,1	
21.11.2025	48	47	1,3	198,5	0,5	1,6	1,5	0,4	0,00	12,0	12,0	117,1	
22.11.2025	48	48	1,3	195,1	0,5	1,5	2,0	0,3	0,00	10,2	12,0	116,4	
23.11.2025	48	41	3,1	196,0	1,1	1,4	2,8	0,3	0,00	11,9	12,3	120,2	
24.11.2025	29	11	0,6	72,6	0,2	0,5	0,7	0,1	0,00	2,4	14,4	93,0	
25.11.2025	48	44	0,7	199,7	0,3	1,4	1,2	0,3	0,00	13,4	12,4	118,7	
26.11.2025	46	23	6,0	168,5	0,5	1,1	0,8	0,4	0,00	11,6	15,7	111,6	
27.11.2025	37	21	42,1	96,9	0,3	0,6	0,3	0,1	0,00	7,5	14,5	104,5	
28.11.2025	48	35	21,8	197,3	0,2	1,5	0,4	1,0	0,00	14,1	13,9	101,4	
29.11.2025	48	33	1,1	216,6	0,2	1,4	0,2	1,2	0,00	24,4	13,7	107,4	
30.11.2025	48	48	0,6	195,5	0,3	1,6	0,2	0,9	0,00	23,4	12,0	118,8	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
Monatsmittelwert / Summe			5,3	199,0	0,7	1,8	2,9	1,5	0,0	11,5	12,5	114,7	
Verfügbarkeit(%)			98,9%	99,7%	99,7%	98,9%	99,6%	99,7%	99,7%	99,6%	99,7%		Summe der Betriebszeiten
gültige HMW			1391	1403	1403	1391	1401	1403	1403	1401			Anlagenbetrieb in h
TMW max.			42,1 am 27.11.2025	216,6 am 29.11.2025	1,6 am 10.11.2025	2,6 am 06.11.2025	6 am 02.11.2025	2 am 10.11.2025	0 am 01.11.2025	24,4 am 29.11.2025			davon stationär in h
(Messbereich) +MU %			(0 - 500) +20%	(7 - 927) +20%	(0 - 28,3) +30%	(0,2 - 9,8) +40%	(0 - 196,5) +40%	(0 - 300) +30%	(0 - 5) +40%	(-0,3 - 84,1) +40%			Stillstand in h
													16,5