

Betriebszeiten in Ysh			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	TVOC in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Ammoniak in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.12.2025	48	45	0,8	199,1	0,5	1,6	0,2	1,2	0,00	18,2	12,1	118,9	
02.12.2025	48	44	1,3	199,4	0,5	1,6	0,7	1,2	0,00	17,9	12,1	117,3	
03.12.2025	48	48	0,5	202,3	0,7	1,7	1,1	1,1	0,00	19,3	12,2	118,0	
04.12.2025	48	47	3,3	200,2	0,5	2,0	1,8	1,3	0,00	24,8	12,0	119,9	
05.12.2025	48	47	0,6	205,6	0,8	1,9	2,3	1,1	0,00	19,8	11,8	119,5	
06.12.2025	47	35	1,6	197,4	0,8	1,6	2,5	1,1	0,00	21,8	13,2	113,8	
07.12.2025	48	48	0,6	198,7	1,0	1,4	2,7	1,1	0,00	17,1	11,5	119,2	
08.12.2025	48	48	0,0	199,3	0,9	1,2	4,7	1,0	0,00	16,0	11,3	122,3	
09.12.2025	48	48	0,2	195,5	0,5	1,3	4,8	1,1	0,00	20,2	11,5	120,9	
10.12.2025	47	25	8,5	196,0	1,0	1,7	2,8	0,9	0,00	27,3	12,1	129,4	
11.12.2025	48	46	4,9	199,5	0,5	1,7	2,1	1,1	0,00	16,0	11,9	116,8	
12.12.2025	48	47	2,8	199,7	0,3	1,8	1,5	1,3	0,00	17,4	11,7	118,3	
13.12.2025	48	37	1,9	199,4	0,4	2,0	2,7	1,5	0,00	22,7	11,7	128,1	
14.12.2025	48	46	2,2	196,4	0,3	1,9	3,1	1,7	0,00	18,1	11,8	121,5	
15.12.2025	37	29	2,0	150,2	0,2	1,5	3,7	1,2	0,00	15,6	11,6	126,4	
16.12.2025	18	0	,	,	,	,	,	,	,	,	17,5	41,5	
17.12.2025	48	17	4,5	194,3	0,4	2,1	6,0	1,6	0,00	23,0	14,1	106,2	
18.12.2025	48	44	1,7	181,7	0,5	2,2	8,2	1,3	0,00	16,6	11,9	124,4	
19.12.2025	48	48	0,0	197,4	1,4	1,5	23,6	1,4	0,00	17,6	11,4	121,2	
20.12.2025	48	47	0,0	193,5	1,2	1,4	9,5	0,4	0,00	17,3	11,5	120,6	
21.12.2025	48	48	1,2	204,3	1,1	1,4	3,3	0,9	0,00	13,2	12,0	118,5	
22.12.2025	48	47	1,9	199,5	1,4	1,5	3,7	1,1	0,00	14,8	11,9	117,0	
23.12.2025	48	43	2,4	203,7	1,2	1,6	4,4	1,0	0,00	21,8	11,8	124,3	
24.12.2025	47	28	0,1	196,6	0,7	1,4	2,4	0,8	0,00	19,0	14,2	106,8	
25.12.2025	48	48	0,5	201,7	0,7	1,3	1,6	0,8	0,00	21,3	11,5	124,3	
26.12.2025	48	48	1,2	197,5	1,9	1,3	1,5	0,7	0,00	17,0	11,6	121,9	
27.12.2025	48	48	1,9	200,0	0,7	1,4	2,0	0,9	0,00	13,6	11,6	121,1	
28.12.2025	18	17	0,8	76,1	0,2	0,5	1,0	0,4	0,00	5,0	11,8	120,7	
29.12.2025	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
30.12.2025	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
31.12.2025	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
Monatsmittelwert / Summe			3,5	202,5	0,8	1,6	4,1	1,4	0,0	18,8	12,1	118,7	
Verfügbarkeit(%)			99,4%	99,6%	99,8%	98,7%	99,6%	99,5%	99,6%	99,4%	99,6%		Summe der Betriebszeiten
gültige HMW			1262	1265	1267	1253	1265	1264	1265	1263			Anlagenbetrieb in h
TMW max.			8,5 am 10.12.2025	205,6 am 05.12.2025	1,9 am 26.12.2025	2,2 am 18.12.2025	23,6 am 19.12.2025	1,7 am 14.12.2025	0 am 01.12.2025	27,2 am 10.12.2025			davon stationär in h
(Messbereich) +MU %			(0 - 500) +20%	(7 - 927) +20%	(0 - 28,3) +30%	(0,2 - 9,8) +40%	(0 - 196,5) +40%	(0 - 300) +30%	(0 - 5) +40%	(-0,3 - 84,1) +40%			Stillstand in h