

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	TVOC in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Ammoniak in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.02.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
02.02.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
03.02.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
04.02.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
05.02.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
06.02.2026	25	0	,	,	,	,	,	,	,	,	20,3	23,3	
07.02.2026	48	0	,	,	,	,	,	,	,	,	19,8	29,9	
08.02.2026	48	0	,	,	,	,	,	,	,	,	19,8	39,4	
09.02.2026	35	0	,	,	,	,	,	,	,	,	18,6	63,4	
10.02.2026	22	0	,	,	,	,	,	,	,	,	18,7	51,1	
11.02.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
12.02.2026	29	0	,	,	,	,	,	,	,	,	20,0	33,8	
13.02.2026	48	27	5,5	196,2	2,9	2,2	4,9	0,1	0,02	8,7	14,9	94,7	
14.02.2026	48	37	0,0	197,3	0,7	1,8	13,6	0,1	0,00	17,7	13,8	109,5	
15.02.2026	46	32	0,2	186,5	1,4	1,4	15,0	0,1	0,00	20,9	14,2	105,2	
16.02.2026	48	40	0,2	205,4	1,3	1,5	9,0	0,1	0,00	25,2	12,8	112,5	
17.02.2026	48	44	0,2	192,2	1,2	1,4	4,3	0,0	0,00	21,7	12,1	122,9	
18.02.2026	48	47	0,1	199,1	0,7	1,5	3,1	0,0	0,00	16,0	12,0	119,2	
19.02.2026	48	44	0,2	204,6	1,1	1,7	2,4	0,0	0,00	20,1	11,9	120,1	
20.02.2026	48	45	0,2	196,4	1,0	1,5	5,0	0,0	0,00	18,6	12,2	117,4	
21.02.2026	48	48	0,5	198,0	1,1	1,7	7,8	0,0	0,00	17,0	12,0	118,3	
22.02.2026	48	41	0,9	199,5	1,3	2,1	7,1	0,0	0,00	24,7	11,9	126,7	
23.02.2026	48	24	4,1	202,5	0,7	2,0	4,7	0,0	0,00	29,9	12,4	132,8	
24.02.2026	48	45	1,5	198,9	0,3	1,5	4,7	0,2	0,00	17,9	12,1	121,6	
25.02.2026	48	46	1,0	198,9	0,3	2,0	3,6	0,0	0,00	14,3	12,2	122,2	
26.02.2026	48	44	1,6	200,5	0,4	2,0	12,0	0,0	0,00	22,5	12,2	133,0	
27.02.2026	48	47	2,0	201,6	0,2	1,8	11,4	0,0	0,00	20,2	12,2	126,4	
28.02.2026	48	47	1,0	200,3	0,3	1,5	16,2	0,0	0,00	22,9	12,3	129,2	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
Monatsmittelwert / Summe			28,2	208,0	1,0	2,0	7,4	2,9	0,0	19,5	14,1	102,5	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,2% 965 5,5 am 13.02.2026 (0 - 500) +20%	99,7% 970 205,4 am 16.02.2026 (7 - 927) +20%	99,9% 972 2,9 am 13.02.2026 (0 - 28,3) +30%	96,5% 939 2,2 am 13.02.2026 (0,2 - 9,8) +40%	99,8% 971 16,2 am 28.02.2026 (0 - 196,5) +40%	99,6% 969 0,2 am 24.02.2026 (0 - 300) +30%	99,7% 970 0 am 13.02.2026 (0 - 5) +40%	99,7% 970 29,9 am 23.02.2026 (-0,3 - 84,1) +40%	99,7%	Summe der Betriebszeiten	
kontrolliert:												Anlagenbetrieb in h	486,5
Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:												davon stationär in h	329,0
												Stillstand in h	185,5