

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe							Hilfswerte		Bemerkungen		
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	TVOC in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Ammoniak in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.03.2026	48	46	1,5	199,1	0,2	1,7	10,1	0,0	0,00	24,5	12,2	129,1		
02.03.2026	48	46	4,4	197,3	0,3	1,7	8,4	0,0	0,00	19,2	12,5	126,2		
03.03.2026	48	47	1,1	199,7	0,2	1,8	11,1	0,0	0,00	14,1	12,3	118,6		
04.03.2026	48	46	0,6	206,0	0,2	1,9	11,1	0,0	0,00	20,0	12,3	124,1		
05.03.2026	48	47	0,9	197,0	0,2	1,8	8,1	0,0	0,00	15,7	12,2	120,7		
06.03.2026	48	48	1,1	198,9	0,2	1,6	11,0	0,0	0,00	16,3	12,4	125,1		
07.03.2026	48	48	2,0	196,8	0,2	1,6	10,5	0,0	0,00	15,9	12,4	123,0		
08.03.2026	48	46	2,5	196,3	0,2	1,9	14,0	0,0	0,00	16,7	12,4	124,0		
09.03.2026	48	32	10,7	197,4	0,6	2,4	11,9	0,0	0,00	19,7	12,6	127,4		
10.03.2026	48	37	4,6	197,9	0,5	2,0	9,4	0,0	0,00	21,7	12,5	137,9		
11.03.2026	48	46	0,1	193,0	0,2	1,4	4,0	0,0	0,00	11,3	12,4	125,3		
12.03.2026	48	46	0,4	197,5	0,2	1,4	2,9	0,0	0,00	8,8	12,4	120,3		
13.03.2026	48	43	0,3	199,1	0,2	1,4	1,8	0,0	0,00	12,5	12,4	122,9		
14.03.2026	48	47	0,0	197,4	0,2	1,2	3,2	0,0	0,00	14,3	12,5	128,3		
15.03.2026	48	48	0,1	198,1	0,2	1,3	2,5	0,0	0,00	15,1	12,4	126,0		
16.03.2026	48	48	0,9	193,9	0,1	1,8	5,1	0,0	0,00	18,5	12,4	128,9		
17.03.2026	48	47	1,5	199,9	0,1	1,7	7,1	0,0	0,00	17,4	12,5	130,4		
18.03.2026	41	33	0,4	164,2	0,1	1,6	5,1	0,2	0,00	15,5	12,2	122,0		
19.03.2026	48	47	0,3	199,5	0,1	1,9	12,0	0,5	0,00	20,2	12,1	128,6		
20.03.2026	48	48	0,3	200,5	0,2	1,7	7,0	0,5	0,00	15,1	11,9	123,4		
21.03.2026	48	48	0,0	196,7	0,1	1,6	6,5	0,3	0,00	14,1	12,0	122,4		
22.03.2026	48	47	0,0	196,8	0,2	1,2	3,6	0,2	0,00	12,0	12,1	128,6		
23.03.2026	48	48	0,0	204,0	0,2	1,4	2,1	0,2	0,00	9,1	11,8	123,2		
24.03.2026	48	48	0,1	195,8	0,2	1,5	1,9	0,3	0,00	7,4	11,9	119,1		
25.03.2026	48	48	0,0	199,3	0,1	1,5	1,9	0,3	0,00	7,7	11,7	118,6		
26.03.2026	48	44	0,1	202,4	0,2	1,6	3,4	0,4	0,00	12,3	11,8	118,0		
27.03.2026	47	42	0,7	197,4	0,2	1,7	3,8	0,6	0,00	10,7	12,2	113,6		
28.03.2026	48	48	0,4	193,8	0,2	1,6	3,4	0,3	0,00	12,0	11,9	121,9		
29.03.2026	46	45	0,1	193,3	0,3	1,5	5,5	0,2	0,00	13,1	11,9	123,2		
30.03.2026	47	34	0,3	189,7	0,4	1,3	3,8	0,2	0,00	11,5	13,5	108,2		
31.03.2026	48	37	2,4	198,8	0,3	1,5	6,0	0,2	0,00	14,1	11,9	121,3		
Monatsmittelwert / Summe			1,3	198,6	0,2	1,6	6,4	0,3	0,0	14,9	12,2	123,6		
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %	97,3% 1437 10,6 am 09.03.2026 (0 - 500) +20%	97,3% 1437 206 am 04.03.2026 (7 - 927) +20%	100,0% 1477 0,6 am 09.03.2026 (0 - 28,3) +30%	97,3% 1437 2,4 am 09.03.2026 (0,2 - 9,8) +40%	99,9% 1476 13,9 am 08.03.2026 (0 - 196,5) +40%	97,3% 1437 0,6 am 27.03.2026 (0 - 300) +30%	97,3% 1437 0 am 01.03.2026 (0 - 5) +40%	97,3% 1437 24,5 am 01.03.2026 (-0,3 - 84,1) +40%	97,3% 1437	97,3% 1437	97,3% 1437	97,3%	Summe der Betriebszeiten	
												kontrolliert:	Anlagenbetrieb in h	738,5
												Werkleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:	davon stationär in h	692,5
													Stillstand in h	5,5