

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	TVOC in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Ammoniak in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.06.2026	48	40	0,3	194,8	0,1	2,5	14,6	1,6	0,00	13,8	13,2	106,5	
02.06.2026	48	48	2,1	195,8	0,3	2,6	8,3	1,6	0,00	14,7	12,8	116,0	
03.06.2026	48	45	3,6	190,9	0,4	2,4	5,4	1,8	0,00	9,9	13,0	114,9	
04.06.2026	48	47	2,0	190,0	0,6	2,6	7,9	2,2	0,00	12,3	12,8	116,0	
05.06.2026	48	35	2,1	196,1	1,6	1,7	7,8	1,0	0,00	13,5	13,0	118,8	
06.06.2026	48	35	5,8	196,1	1,0	2,3	8,8	1,5	0,00	17,8	12,9	121,1	
07.06.2026	48	11	1,5	200,3	1,0	2,5	11,4	2,1	0,00	18,9	17,8	91,9	
08.06.2026	48	12	1,4	186,3	0,2	2,1	2,8	1,0	0,00	11,2	16,5	81,3	
09.06.2026	48	36	2,3	195,8	0,5	1,8	5,1	0,8	0,00	18,6	12,7	124,5	
10.06.2026	47	40	10,3	193,6	0,5	1,6	20,1	0,5	0,00	19,1	12,4	123,2	
11.06.2026	48	47	0,6	188,2	0,3	2,0	15,4	1,1	0,00	15,4	12,5	121,7	
12.06.2026	48	48	0,5	194,2	0,4	2,8	17,5	2,0	0,00	11,5	12,6	112,6	
13.06.2026	48	48	0,4	194,6	0,5	2,5	12,0	1,5	0,00	8,6	12,6	118,6	
14.06.2026	48	47	2,3	199,2	0,4	2,7	12,5	1,7	0,00	9,6	12,5	118,1	
15.06.2026	48	48	3,5	196,0	0,4	2,7	12,2	1,5	0,00	12,5	12,6	117,9	
16.06.2026	47	44	2,6	190,6	0,5	2,6	12,7	1,6	0,00	12,4	12,9	113,3	
17.06.2026	48	48	2,3	194,9	0,5	2,5	10,9	1,6	0,00	16,6	12,5	118,0	
18.06.2026	48	48	2,1	194,7	0,5	2,6	8,4	1,6	0,00	16,1	12,4	117,4	
19.06.2026	48	48	2,8	188,5	1,2	2,6	8,3	1,5	0,00	12,9	12,4	118,9	
20.06.2026	47	34	3,9	187,0	1,7	2,5	7,8	1,5	0,00	14,6	12,7	108,2	
21.06.2026	48	48	6,2	183,0	0,9	2,5	5,9	1,5	0,00	10,7	12,4	118,4	
22.06.2026	48	48	2,1	191,4	1,2	1,4	4,2	0,6	0,00	6,6	12,4	117,6	
23.06.2026	48	46	2,8	197,6	0,8	1,1	5,5	0,3	0,00	8,8	12,4	120,9	
24.06.2026	48	46	0,0	194,8	0,4	1,2	9,5	0,3	0,00	9,7	12,5	119,0	
25.06.2026	48	48	0,3	190,0	0,2	1,1	7,9	0,4	0,00	8,7	12,5	117,9	
26.06.2026	48	48	0,0	192,9	0,2	1,0	4,2	0,4	0,00	4,9	12,4	118,5	
27.06.2026	48	48	0,0	195,0	0,2	1,1	4,0	0,6	0,00	10,4	12,5	122,0	
28.06.2026	48	48	0,0	198,2	0,1	1,0	4,3	0,4	0,00	8,8	12,4	120,3	
29.06.2026	46	41	0,0	191,8	0,2	1,0	3,1	0,2	0,00	5,0	13,0	117,5	
30.06.2026	48	48	0,0	197,1	0,2	0,9	3,0	0,3	0,00	4,5	12,5	119,6	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
Monatsmittelwert / Summe			2,4	196,2	0,6	2,0	8,7	1,4	0,0	11,8	12,9	115,7	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			98,0% 1407 10,3 am 10.06.2026 (0 - 500) +20%	98,1% 1408 200,2 am 07.06.2026 (7 - 927) +20%	99,7% 1431 1,7 am 20.06.2026 (0 - 28,3) +30%	98,1% 1408 2,8 am 12.06.2026 (0,2 - 9,8) +40%	99,7% 1430 20,1 am 10.06.2026 (0 - 196,5) +40%	98,1% 1408 2,2 am 04.06.2026 (0 - 300) +30%	98,1% 1408 0 am 01.06.2026 (0 - 5) +40%	98,1% 1408 19,1 am 10.06.2026 (-0,3 - 84,1) +40%	98,1%	Summe der Betriebszeiten	
			kontrolliert:									Anlagenbetrieb in h	717,5
			Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:									davon stationär in h	639,0
												Stillstand in h	2,5