

Betriebszeiten in %h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm ³ TMW	Stickoxid (als NO ₂) in mg/Nm ³ TMW	Staub in mg/Nm ³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm ³ TMW	Quecksilber in µg/Nm ³ TMW	TVOC in mg/Nm ³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm ³ TMW	Ammoniak in mg/Nm ³ TMW	O ₂ in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.07.2026	48	48	0,5	200,2	0,1	1,0	4,5	0,7	0,00	12,0	12,5	118,8	
02.07.2026	48	48	0,4	198,5	0,2	1,0	5,7	0,7	0,00	10,2	12,6	117,0	
03.07.2026	48	46	0,0	197,7	0,1	1,2	6,6	0,4	0,00	11,7	12,5	116,8	
04.07.2026	48	44	0,2	196,5	0,2	1,2	9,0	0,6	0,00	14,0	12,5	121,1	
05.07.2026	48	47	0,0	197,7	0,2	1,1	4,7	0,3	0,00	11,1	12,5	118,3	
06.07.2026	48	47	0,0	199,2	0,1	1,1	5,2	0,3	0,00	11,4	12,4	119,5	
07.07.2026	48	47	0,5	199,2	0,1	1,8	14,4	1,3	0,00	16,2	12,6	120,3	
08.07.2026	46	43	0,1	197,4	0,2	1,3	5,4	0,7	0,00	13,0	12,6	113,7	
09.07.2026	48	41	4,7	188,4	0,3	1,6	8,5	0,6	0,00	12,8	12,5	122,8	
10.07.2026	48	48	0,3	198,1	0,2	1,3	8,1	0,6	0,00	11,4	12,4	118,5	
11.07.2026	48	48	0,1	198,8	0,2	1,2	11,5	0,3	0,00	11,2	12,5	118,6	
12.07.2026	48	48	0,4	195,4	0,2	1,2	18,2	0,3	0,00	11,1	12,4	120,1	
13.07.2026	48	48	0,3	195,7	0,1	1,5	10,0	0,4	0,00	14,3	12,1	121,8	
14.07.2026	48	47	0,0	199,3	0,2	1,7	10,3	0,7	0,00	17,9	12,1	123,9	
15.07.2026	48	47	0,2	196,1	0,2	1,5	12,8	0,7	0,00	15,8	12,3	126,8	
16.07.2026	48	48	0,1	183,2	0,4	1,5	7,3	1,1	0,00	8,0	12,4	123,0	
17.07.2026	42	40	0,0	167,0	0,3	1,0	14,3	0,4	0,00	3,0	12,5	117,7	
18.07.2026	48	46	0,1	199,4	0,2	1,1	15,7	0,6	0,00	3,9	12,4	116,8	
19.07.2026	32	30	0,3	122,2	0,2	0,8	10,6	0,4	0,00	7,8	12,4	118,7	
20.07.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
21.07.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
22.07.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
23.07.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
24.07.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
25.07.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
26.07.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
27.07.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
28.07.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
29.07.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
30.07.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
31.07.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
Monatsmittelwert / Summe			0,5	197,0	0,2	1,3	9,9	1,2	0,0	11,9	12,4	119,7	
Verfügbarkeit(%)			99,8%	99,8%	99,9%	99,8%	99,9%	99,8%	99,8%	99,7%	99,8%	Summe der Betriebszeiten	
gültige HMW			886	886	887	886	887	886	886	885	Anlagenbetrieb in h		444,0
TMW max.			4,7 am 09.07.2026	200,2 am 01.07.2026	0,4 am 16.07.2026	1,8 am 07.07.2026	18,2 am 12.07.2026	1,3 am 07.07.2026	0 am 01.07.2026	17,9 am 14.07.2026	davon stationär in h		430,5
(Messbereich) +MU %			(0 - 500) +20%	(7 - 927) +20%	(0 - 28,3) +30%	(0,2 - 9,8) +40%	(0 - 196,5) +40%	(0 - 300) +30%	(0 - 5) +40%	(-0,3 - 84,1) +40%	Stillstand in h		300,0