

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	Chlorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Quecksilber in µg/Nm³ TMW	TVOC in mg/Nm³ TMW	Fluorwasserstoff in mg/Nm³ TMW	Ammoniak in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol% TMW	RG-Temp. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.08.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
02.08.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
03.08.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
04.08.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
05.08.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
06.08.2026	0	0	,	,	,	,	,	,	,	,			
07.08.2026	12	0	,	,	,	,	,	,	,	,	19,3	30,1	
08.08.2026	48	0	,	,	,	,	,	,	,	,	18,8	40,3	
09.08.2026	48	0	,	,	,	,	,	,	,	,	18,0	52,5	
10.08.2026	48	23	11,3	192,1	1,6	2,0	4,7	0,6	0,00	14,5	14,8	97,3	
11.08.2026	48	45	0,0	196,3	0,5	1,3	3,0	0,4	0,00	14,1	12,4	120,5	
12.08.2026	48	48	0,0	195,4	1,7	1,2	3,6	0,4	0,00	15,9	12,6	119,1	
13.08.2026	48	37	0,1	189,6	1,2	1,3	3,6	0,4	0,00	16,2	13,5	116,5	
14.08.2026	48	47	0,0	197,3	0,4	1,3	5,5	0,4	0,00	7,0	12,5	119,5	
15.08.2026	48	48	0,0	197,6	0,4	0,8	10,2	0,4	0,00	5,9	12,3	119,0	
16.08.2026	48	48	0,0	201,3	0,4	0,7	14,7	0,6	0,00	10,1	12,3	119,4	
17.08.2026	48	31	0,0	187,1	0,5	0,8	15,1	0,3	0,00	5,9	15,1	105,0	
18.08.2026	47	37	0,1	196,6	0,3	1,3	21,8	0,3	0,00	9,6	13,0	113,1	
19.08.2026	48	38	0,5	189,5	0,4	1,5	11,6	0,3	0,00	10,3	12,2	125,4	
20.08.2026	48	42	0,2	195,7	0,3	1,6	19,8	0,4	0,00	12,5	12,4	126,6	
21.08.2026	45	26	0,0	177,2	0,4	1,5	16,0	0,4	0,00	10,8	14,5	101,4	
22.08.2026	48	48	0,0	191,9	0,8	1,8	17,4	0,5	0,00	12,0	12,7	116,9	
23.08.2026	48	46	0,9	192,6	0,8	1,7	17,1	0,4	0,00	10,9	12,5	119,5	
24.08.2026	48	47	0,2	195,8	1,0	1,4	19,6	0,4	0,00	10,2	12,6	119,9	
25.08.2026	46	43	0,0	190,5	0,5	1,2	13,9	0,5	0,00	11,7	13,2	119,7	
26.08.2026	39	1	0,0	19,2	0,1	0,1	1,4	0,0	0,00	0,5	18,3	89,4	
27.08.2026	23	5	0,0	32,9	0,2	0,2	2,8	0,1	0,00	1,1	17,6	79,2	
28.08.2026	48	2	24,8	166,8	0,7	1,9	10,0	0,4	0,00	3,6	17,7	76,0	
29.08.2026	48	46	0,7	187,2	0,5	1,9	16,6	0,4	0,00	9,7	12,9	121,2	
30.08.2026	48	46	0,2	185,2	0,4	1,7	17,2	0,3	0,00	9,9	12,9	120,6	
31.08.2026	48	44	0,1	197,4	0,3	1,4	15,8	0,3	0,00	9,8	12,8	121,2	
Monatsmittelwert / Summe			4,9	200,6	0,7	1,5	12,7	1,2	0,0	10,7	14,0	106,5	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,3% 1116 24,8 am 28.08.2026 (0 - 500) +20%	99,3% 1116 201,3 am 16.08.2026 (7 - 927) +20%	99,9% 1123 1,7 am 12.08.2026 (0 - 28,3) +30%	96,7% 1087 2 am 10.08.2026 (0,2 - 9,8) +40%	99,8% 1122 21,8 am 18.08.2026 (0 - 196,5) +40%	99,3% 1116 0,6 am 16.08.2026 (0 - 300) +30%	99,3% 1116 0 am 10.08.2026 (0 - 5) +40%	99,3% 1116 16,2 am 13.08.2026 (-0,3 - 84,1) +40%	99,3%	Summe der Betriebszeiten	
			kontrolliert:									Anlagenbetrieb in h	562,0
			Werksleitung: Umwelt- u. Energiemanagement:									davon stationär in h	399,0
												Stillstand in h	182,0