Alpacem AUSTRIA

Alpacem Zement Austria Emission Wietersdorf
Wietersdorf 1, Klein St. Paul
Verantwortlich: Ing. Achim Schabus
+43(0) 664 6124243 - achim.schabus@zement.wup.at

M-Codenr.:UDR-WIET1/01.01.14/79
Das Protokoll wurde automatisch erstellt
erstellt am 01.10.2026 um 00:13:41 von Emission
Nur gültig mit diesem Manipulationssiegel. EUDT ENERGIE- & UMWELTDATENTREUHAND M-Codenummer kann ausgewertet werden.

Legende: Betriebszeit = Anlagenbetriebszeit in h, Stat. = Stationärer Betrieb
"," = ungültiger TMW oder fehlerhafte Datenaufzeichnung, Monatsmittelwert = mittlere Konzentration im Abgas im Monat
HMW=Halbstundenmittelwert, GW=Grenzwert, MB=Messbereich, MU=Messunsicherheit Konzentr. in % vom Messwert
TMW = Tagesmittelwert(außer AN/AB/BY), TMWmax = maximaler Tagesmittelwert

gemäß ÖNORM M9412-1:2015 u. Vorbeurteilung AVV 4.0.7_032

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe								Hilfswerte		Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	**Schwefeldioxid** in mg/Nm³ TMW	**Stickoxid (als NO2)** in mg/Nm³ TMW	**Staub** in mg/Nm³ TMW	**Chlorwasserstoff** in mg/Nm³ TMW	**Quecksilber** in µg/Nm³ TMW	**TVOC** in mg/Nm³ TMW	**Fluorwasserstoff** in mg/Nm³ TMW	**Ammoniak** in mg/Nm³ TMW	**O2** in Vol% TMW	**RG-Temp.** in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.09.2026	48	46	0,0	196,8	0,3	1,6	19,9	0,4	0,00	11,3	12,8	120,0	
02.09.2026	48	47	0,0	200,1	0,4	1,8	19,2	0,6	0,00	12,3	12,6	120,2	
03.09.2026	48	47	0,0	196,3	0,4	1,8	13,9	0,7	0,00	13,2	12,7	121,4	
04.09.2026	48	47	0,0	192,8	0,5	1,6	10,4	0,6	0,00	13,3	12,8	121,2	
05.09.2026	48	48	0,0	196,2	0,3	1,6	8,7	0,6	0,00	12,1	12,7	118,5	
06.09.2026	48	46	0,1	195,5	0,4	2,0	9,0	1,2	0,00	13,3	12,5	120,6	
07.09.2026	48	48	0,3	194,6	0,4	1,8	8,6	1,1	0,00	11,0	12,5	119,5	
08.09.2026	48	47	0,1	199,2	0,6	1,1	5,4	0,3	0,00	6,8	12,5	114,5	
09.09.2026	48	47	0,4	197,2	0,5	1,4	6,9	0,7	0,00	9,9	12,5	114,9	
10.09.2026	48	44	1,4	197,9	0,5	1,2	7,5	0,4	0,00	8,2	12,4	117,1	
11.09.2026	48	46	0,1	202,0	0,9	0,9	2,7	0,2	0,00	6,4	12,4	117,2	
12.09.2026	48	43	0,0	195,6	1,0	1,2	12,2	0,5	0,00	13,3	12,4	114,3	
13.09.2026	48	39	0,0	196,7	0,7	1,1	8,5	0,3	0,00	9,9	12,4	121,3	
14.09.2026	48	44	0,0	193,9	0,5	1,2	6,0	0,3	0,00	7,5	12,4	120,1	
15.09.2026	48	48	0,0	195,4	0,4	1,2	5,1	0,2	0,00	4,1	12,4	118,3	
16.09.2026	48	47	0,0	198,6	0,5	1,1	6,7	0,2	0,00	7,8	12,3	115,5	
17.09.2026	48	45	0,0	194,9	0,5	1,2	5,1	0,3	0,00	7,1	12,3	114,1	
18.09.2026	48	38	0,0	196,9	0,7	1,5	4,1	0,3	0,00	8,1	11,9	121,9	
19.09.2026	48	44	0,3	197,1	0,4	1,4	2,9	0,3	0,00	7,6	12,1	119,6	
20.09.2026	48	43	0,1	196,5	0,3	1,1	0,8	0,2	0,00	7,8	12,3	123,3	
21.09.2026	48	43	0,0	193,6	0,3	1,0	3,3	0,2	0,00	5,9	12,4	121,2	
22.09.2026	48	45	0,4	194,8	0,3	0,9	2,4	0,1	0,00	5,0	12,5	117,7	
23.09.2026	48	48	0,0	194,5	0,3	0,7	3,4	0,2	0,00	3,5	12,4	112,8	
24.09.2026	48	25	3,1	198,3	0,7	1,0	2,1	0,2	0,00	12,2	12,5	139,8	
25.09.2026	48	48	0,0	196,8	0,3	0,9	3,3	0,2	0,00	5,1	12,3	113,6	
26.09.2026	48	48	0,0	198,8	0,3	0,8	2,4	0,5	0,00	4,3	12,4	116,0	
27.09.2026	48	48	0,5	194,0	0,3	0,8	4,2	0,2	0,00	2,6	12,3	117,7	
28.09.2026	48	47	0,0	196,3	0,3	1,0	4,9	0,2	0,00	2,7	12,3	117,4	
29.09.2026	48	48	0,2	194,7	0,3	0,8	7,2	0,2	0,00	3,0	12,3	120,1	
30.09.2026	48	48	0,3	195,7	0,2	0,9	6,5	0,2	0,00	4,0	12,3	119,9	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
Monatsmittelwert / Summe			**0,3**	**196,5**	**0,5**	**1,2**	**6,8**	**0,4**	**0,0**	**8,0**	**12,4**	**119,0**	
Verfügbarkeit(%)			99,1%	99,1%	99,6%	99,1%	99,2%	99,1%	99,1%	99,1%	99,1%		
gültige HMW			1427	1427	1434	1427	1429	1427	1427	1427	kontrolliert:		
TMW max.			3,1 am 24.09.2026	202 am 11.09.2026	1 am 12.09.2026	2 am 06.09.2026	19,9 am 01.09.2026	1,2 am 06.09.2026	0 am 01.09.2026	13,3 am 04.09.2026	Werksleitung:	Umwelt- u. Energiemanagement:	
(Messbereich) +MU %			(0 - 500) +20%	(7 - 927) +20%	(0 - 28,3) +30%	(0,2 - 9,8) +40%	(0 - 196,5) +40%	(0 - 300) +30%	(0 - 5) +40%	(-0,3 - 84,1) +40%			

Summe der Betriebszeiten	
Anlagenbetrieb in h	720,0
davon stationär in h	676,0
Stillstand in h	0,0

Alpacem Zement Austria — **Monatsprotokoll** — **September 2026**

Emission Wietersdorf — **Drehrohrofen** — **HMW bezogen auf 10%(O2>10%)**